Zadavatel: Obec Kostelany nad Moravou
Se sídlem: Kostelany nad Moravou 19, 686 01 Uherské Hradiště 1
Zastoupený: Pavel Duda, starosta
IČ: 00291048

IČ: , DIČ:

Ve Zlíně dne 2.2.2018

4/0/201847

POSKYTNUTÍ VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce kanalizace ul. Náves**
Ev. číslo veřejné zakázky: 201847P
Předmět veřejné zakázky: x stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
Limit veřejné zakázky: podlimitní

Zadavateli byla doručena podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení/doplnění k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1:
u SO 02 oprava je navržena oprava bezvýkop technologií s použitím rukávce s vícevrstvé netkané textilie ze syntetických vláken, trváte na použití rukávce s vícevrstvé netkané textilie ze syntetických vláken neboje možno použít UV LINER?

Odpověď č. 1 :
Je možné použít i technologii UV LINER.
V takovém případě uvede účastník ve své nabídce informaci, že nacenil technoligii UV LINER. Informaci uvede v tištěné verzi přímo do *VV-SO 02 oprava*, pod tabulku v záložce "rozpočet".

Dotaz č. 2:
v celkové situaci není znázorněn průběh stoky OS 1 B – prosíme o doplnění trasy v situaci

Odpověď č. 2 :
Průběh odlehčovací stoky OS 1B je znázorněn ve výkresu C.3.-katastrální situace.

Informace zadavatele :
Vzhledem k podanému vysvětlení/doplnění se mění :
- **lhůta pro podání nabídek** (uvedená ve výzvě v bodu 4. a v Zadávací dokumentaci článek 11) **se prodlužuje** a **nově končí dne 28.2.2018** v 11:00 hod.

- **otevírání obálek s nabídkami** (uvedená ve výzvě v bodu 5. a v Zadávací dokumentaci článek 15) **se nově uskuteční 28.2.2018** v 11:00 hod.

Ostatní náležitosti a informace uvedené ve Výzvě a Zadávací dokumentaci se nemění.

Za zadavatele

Ivan Černý
pověřen výkonem zadavat. činností