







INVESTOR:		OBEC LELEKOVICE, HLAVNÍ 7/75, 664 31 LELEKOVICE	
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LELEKOVICE - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY			
STUPEŇ:		DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	
AUTOŘI: ING.ARCH. ALEŠ BURIAN  ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA 		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. Arch. Gustav Křivinka Podemlín 213/31 Lelekovice 664 31 Autorizace ČKA 00284	
D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRONIKY		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101	
VEDOUcí PROJEKTANT: ING.ARCH. GUSTAV KŘIVINKA		FIRMA:  Projects Installation Partners s.r.o. Viniční 240 Bmo - Židenice	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL VÍT 			
VYPRACOVAL: ING. MICHAL VÍT 			
KONTRLOVAL: ING. MICHAL VÍT 			
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM: KVĚTEN 2018	
ROZVADEČ R1		MĚŘÍTKO: -	
		PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.5.51

- | | | |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1 | OZNAČENÍ ROZVADĚČE: | R1 |
| 2 | ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: | 3/PEN ~ 400/230V |
| 3 | FREKVENCE A TOLERANCE: | 1/N/PE ~ 230V |
| 4 | PŘÍVODY: | 50Hz, -1, +1% |
| 5 | VÝVODY: | VRCHEM |
| 6 | STŘEDNÍ VODIČ: | VRCHEM. SPODEM |
| 7 | MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD: | ANO |
| 8 | MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: | 10 kA |
| 9 | MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ: | 40°C |
| 10 | MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST: | +5°C |
| 11 | PROSTŘEDÍ: | 80% |
| 12 | CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY: | VNITŘNÍ, SUCHÉ |
| 13 | NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP: | IP40 / IP20 |
| 14 | BARVA: | NE |
| 15 | JAZYK: | RAL 7035 |
| 16 | POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ: | ČEŠTINA |
| 17 | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY: | 0 |
| 18 | TYP: | UZAVŘENÝ, POD OMÍTKU |
| 19 | ÚDRŽBA: | REF. TYP MOELLER |
| | | PRAVIDELNÁ |

POZNÁMKA :

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY
JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY

ROZVADĚČ JE PROVEDEN V NORMÁLNÍM PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

INVESTOR: OBEC LELEKOVICE	DOKUMENTACE: Realizační dokumentace	4								MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
STAVBA: ZŠ Lelekovice - přístavba	OBJEKT: Lelekovice	2									
		1									
		0	05/2018			Ing. Vít	Ing.Vít	Ing.Vít		KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ R1	Č.	DATUM								
			REVIZE	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	LIST Č.: 2 z 3	REVIZE:

