

Dodatečné informace č. 2

Název veřejné zakázky: **Vodovod Lhota**
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Název zadavatele: **Obec Lhota**
Sídlo zadavatele: Lhota 63, 751 31 Lhota
IČ: 00636347
Právní forma zadavatele: obec

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných zakázkách zastoupen společností INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 27747701.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz 1:

Dle projektové dokumentace se má potrubí pokládat metodou pluhování se současným dokumentováním polohy i spádu dle GPS a tím zajistit požadovaný spád potrubí a korektní funkci kalníků/vzdušníků. V soupisu popínaných prací je však vypsána položka "Pokládka PE potrubí bezvýkopovou technologií - pluhování". Máme nabídnout přesnou pokládku pluhováním včetně gps zaměření a dodržení předepsaných spádů, nebo pouze neřízené pluhování (tzn. bez dodržení spádu – kopírování terénu)?

Prosíme o přesnou specifikaci pluhování, jelikož současné zadání je v tomto ohledu nejasné.

Odpověď 1:

Přesná specifikace položky č 118 objektu IO 01 "Pokládka PE potrubí bezvýkopovou technologií - pluhování" je daná projektovou dokumentací (viz souhrnná technická zpráva str. 9). Je tedy požadováno pluhování s přesným vedením potrubí jak výškopisně, tak polohopisně dle GPS.

V Kroměříži dne 11.5.2015

INEXprojekt s.r.o.
- projekce a zajištění stavěb, geodetické práce -
Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 336 663-4, fax: 573 336 665
IČ: 27747701, DIČ: CZ27747701
www.inexprojekt.cz - 2 -



Ing. Michal Horák
jedenatel společnosti

pověřené výkonem zadavatelských činností