

ATELIS
Ing. Eva Jelínková
Hviezdoslavova 114/1
783 02 Olomouc-Nemilany

Váš dopis:
Vyřizuje: Radim Světlík / 238461602

Naše značka: 567356/17
Datum: 25.04. 2017

[Věc] Chodník Mikulovice - ulice Hlavní-I.etapa

Dobrý den,

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,a.s. (dále jen CETIN) č.j. 567356/17 pro stavbu „**Chodník Mikulovice - ulice Hlavní-I.etapa**“ **sdělujeme:** Souhlasím se zaslanou projektovou dokumentací pro stupeň DUR a DSP za předpokladu, že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnosti CETIN.

Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s trasou SEK neležela nad trasou těchto kabelů a HDPE trubky, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od krajního vedení SEK. Bude zachována niveleta terénu nad trasou SEK. V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely a HDPE trubku je nutno kabely a HDPE trubku uložit do PVC půlených chrániček DN 110mm, např. KOPOHALF. Chráničky budou uloženy rovně, do pískového lože a s přesahem nejméně 0,5 m za okraj obrubníku.

V místech zřizování nájezdů na chodníky s naší sítí nutno postupovat opatrně, kabely nepoškodit. V případě, že budou stávající kabely v konstrukční vrstvě sníženého nájezdu, je nutno tyto uložit do betonových žlabů. Obnažené telekomunikační kabely je nutno respektovat a nepoškodit. Ve výkopu je nutno je zajistit proti prověšení, poškození a poškození třetí osobou. Zemní práce ve vzdálenosti 1,5metru a méně je nutno provádět ručně.

Nutno dodržet ČSN 73 6005.

Před záhozem obnažených vedení SEK je nutno přizvat pracovníka správy a ochrany sítě pana Radima Světlíka 602 779 918.

S pozdravem,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
167

