












PLASTOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

DRUH SÍTĚ A NAPĚTÍ	: 3 NPE 230/400V AC
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČL. 411 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN
PROSTORY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3	: URČENY PROTOKOLEM V TZ
KRYTÍ	: IP56/20
PŘÍVOD	: ZDOLA
HLOUBKA	: 140 MM

vedoucí projektant	Ing. Pohořelý				
zodp. projektant	Ing. Slaviček				
vypracoval /CAD	J. Mikuška				
kontroloval	Ing. Sedlák				
investor	Obec Modlíkov, Modlíkov 60, 582 22, Příbyslav		formát	2x A4	
akce	MODLÍKOV - KANALIZACE A ČOV PS 02 ČOV Elektrotechnická část a MaR		datum	05/2019	
			stupeň	DPS	
			zak.č.		
			paré č.		
obsah	Ovládací skříňka MS2		měřítko	-	
			č. výkresu	D 4.2.7	



X5.1:5-9

