



VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ (M 1:25)

ZÁKLADOVÝ PAS "ZP1" - 27,80 m



ZÁKLADOVÝ PAS "ZP2" - 12,0 m



VÝPIS VÝZTUŽE PASŮ "ZP1" A "ZP2"

OZN.	Ø	DÉLKA [mm]	POČET KS	DÉLKA [m]	
				R10	R14
1	R14	1850	80		148,00
2	R14	2250	80		180,00
3	R10	1400	56	78,4	
4	R10	119400	1	119,40	
DÉLKA CELKEM [m]				197,8	328,00
HMOTNOST [kg/m]				0,617	1,21
HMOTNOST [kg]				122,043	396,88
CELKOVÁ HMOTNOST [t]				0,519	

VÝPIS VÝZTUŽE PASŮ "ZP1" A "ZP2" - SÍTĚ KARI

OZN.	Ø	ROZMĚRY [m]	POČET KS	PLOCHA [m2]
				KARI 8 -100/100
6	KARI 8 - 100/100	3,0x2,0	7,5	45,00
PLOCHA CELKEM [m2]				45
HMOTNOST [kg/m2]				7,09
HMOTNOST [kg]				319,05
CELKOVÁ HMOTNOST [t]				0,319

VÝPIS VÝZTUŽE DESKY "ZD1"

OZN.	Ø	ROZMĚRY [m]	POČET KS	PLOCHA [m2]
				KARI 8 -100/100
6	KARI 8 - 100/100	3,0x2,0	73	438,00
PLOCHA CELKEM [m2]				438
HMOTNOST [kg/m2]				7,09
HMOTNOST [kg]				3105,42
CELKOVÁ HMOTNOST [t]				3,105

Změna	Provedl	Dne	Podpis
<div>Stavebník: Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196) č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota</div> <div>Projektant části PD: Ing. Vít Borýsek</div> <div>Vypracoval: Ing. Kamil Matýsek</div> <div>Autorizační razítko:</div> <div>Hlavní projektant: ARCHIKA s.r.o. Boršice 9 687 09 Boršice IČ: 27715795 DIČ: CZ 27715795 www.archika.cz info@archika.cz +420 777 691 916</div> <div>Paré: 1 2 3 4 5 6</div> <div>Název akce: BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů, Ostrožská Lhota /B.j.8PB - PČB Ostrožská Lhota / EDS 117D0640087571/</div> <div>Část PD: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení</div> <div>+/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. Bpv</div> <div>Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota</div> <div>Obsah: VÝKRESY VYZTUŽENÍ ŽB PRVKŮ ZÁKLADOVÉ PASY "ZP1" A "ZP2", DESKA "ZD1"</div> <div>Orientace: </div> <div>SO: SO 01 - Bytový dům</div> <div>Datum zpracování: 03/2017</div> <div>Měřítko: 1:25</div> <div>Číslo výkresu: D1.1.09-C</div>			

PODKLADNÍ BETON:
BETON C8/10

ZÁKLADOVÉ PASY:
BETON: C20/25-XC2
VÝZTUŽ: B500 B (10 505)
KRYTÍ: 50 mm

POZNÁMKY:

- 1.) STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE UVAŽOVANÉ SVAŘOVÁNÍM (BEZ PŘEKRYTÍ)
- 2.) VÝPIS VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE POČÍTÁN BEZ PROŘEZU!!!
- 3.) VÝZTUŽ DESKY "ZD1" KRYTÍ 25 mm, VE VÝPISU JE POČÍTÁNA CELKOVÁ PLOCHA + 20% NA PŘEKRYTÍ SÍTÍ V OBOU SMĚRECH
- 4.) KRYTÍ VÝZTUŽE ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE ZAJIŠTĚNO TAK, ŽE NEJDŘÍVE BUDE VYBETONOVÁNA VRSTVA PODKLADNÍHO BETONU TL. cca 50 mm

ZDIVO Z BEDNÍCÍCH TVÁRNIC:
BETON: C20/25-XC1
VÝZTUŽ: B500 B (10 505)
KRYTÍ: 50 mm

ZÁKLADOVÁ DESKA "ZD1":
BETON: C20/25-XC1
VÝZTUŽ: B500 B (10 505)
KRYTÍ: 25 mm