

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ROZVADĚČE

1. Rozvaděče:

- 1.1. Rekonstruovaná část soustavy veřejného osvětlení je napájena z rozváděče na hasičské zbrojnici, stávající sloup EON.
- 1.2. Minimální krytí přístrojů, strojů a rozvaděčů bude IP 44. Se zařízením budou manipulovat osoby s odbornou kvalifikací.

2. Ostatní požadavky:

Dodavatel si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojně místo apod.). Lokalita je veřejně dostupná. Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Uvědomuje si, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

razítko, jméno a podpis
statutárního nebo zmocněného zástupce