



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:

ze dne: 17.05.2017

Naše značka: O17610135471/ÚTPCUL/Tu

Vyřizuje: **Libor Tupec,**

Datová schránka: **f7rf9ns**

Pracoviště: ÚTPČ Litoměřice,

Telefon: 840 111 111

mobil:

info@scvk.cz

Email: libor.tupec@scvk.cz

Datum: 30.05.2017

pí.Iva Zápotocká
ul.Ryjická č.pop. 250
Ústí nad Labem
403 31

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	k.ú. Prackovice n.L – Hasičská zbrojnice, vodovodní a kanalizační přípojka na st.p.č. 35/1
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro stavební řízení - povolení vodovodní a kanalizační přípojky
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Prackovice nad Labem
	Část obce, ulice, č.p.: Prackovice n.Labem
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú.Prackovice nad Labem- st.p.č. 35/1, 35/2, 35/5, p.č. 1492/1
Žadatel:	pí.Iva Zápotocká
Adresa, telefon, e-mail:	Ryjická č.250, 403 31 Ústí nad Labem tel. mob. č.604 965 685, zapo@cmail.cz
Investor:	Obec Prackovice n.Labem
Adresa, telefon, e-mail:	Prackovice n.L č.pop.54, 411 33 Prackovice nad Labem
Projektant :	pí.Iva Zápotocká, ČKAIT 0460762
Vlastník dotčené IS:	SVS /VHS /jiný
Předchozí vyjádření a rozhodnutí:	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Napojení přípojek na stávající VHI	Vodovod: Nájem majetek - SVS, a.s. Kanalizace :majetek –Obce Prackovice n.L.
------------------------------------	---

Popis navrženého řešení:

Jedná se o stavbu přípojek inž.sítí – tj. vybudování samostatné vodovodní přípojky PE DN 32 mm a kanalizační přípojky PVC DN 150 mm na st.parc.č. 35/1 pro Hasičskou zbrojnici, včetně nádrže na pitnou vodu a vsakovacího objektu.

S obsahem dokumentace pro povolení výstavby vodovodní a kanalizační přípojky

souhlasíme

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: +420 840 111 111 • Fax: +420 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Z hlediska umístění stavby přípojek inž.sítí nemáme zásadních námitek, v zájmovém území se nachází zařízení v majetku Obce Prackovice n.Labem, a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.V příloze Vám předáváme jako orientační podklad mapový snímek z GIS – 1x vyhotovení formát A4, v měř. 1:350, kde vodovod je vyznačen zelenými čarami ,viz.legendu. Dále upozorňujeme na existenci cizího VH zařízení -splaškové kanalizace jež je zakreslena červenými čarami). Zařízení kanalizace naše společnost neprovozuje! Vlastník Obec Prackovice n.L.
2. Stavba přípojek inž.sítí je umístěna mimo OPVZ (Ochranné pásmo vodních zdrojů).
3. Souhlasíme se zásobováním objektu Hasičské zbrojnice na stav.parc.č. 35/1 pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu PE DN/OD 110 mm umístěného v přilehlé komunikaci – parc.č. 1492/1. Souhlasíme s technickým návrhem vod.přípojky PE DN 32 mm a s umístěním vodoměrné sestavy do objektu těsně za obvodovou zeď – příruční sklad, v typovém držáku na podlaze místnosti, viz. situace stavby.
4. Napojení vod.přípojky navrtávkou a osazení vodoměrné sestavy uvnitř objektu s vodoměrem Qn 1,5 včetně šoupátkového přípojkového uzávěru s osazením typového držáku se zpětným ventilem bude provedeno provozem vodovodů Litoměřice,střed.Lovosice, ul.Purkyňova č.1024, **kontakt p. Marek, tel.: 416536410**. Délka vodovodní přípojky je od řadu k vodoměru cca 11,0 m, z toho na veřejném prostranství 3,0 m.Vodoměrná sestava bude zabezpečena proti zamrznutí a poškození. Požadujeme dodržet při realizaci vodovodní přípojky ČSN 75 5411 v celém rozsahu.
5. Nemáme námitek k návrhu odvedení odpadních vod splaškových ze stav.parcely – č. 35/1 – Hasičská zbrojnice novou kanalizační přípojkou PVC DN 150 mm. Jak jsme uvedli v bodě č. 1 nejsme provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Prackovice n.Labem. Proto se vyjadřujeme spíše z hlediska ochrany stávajícího zařízení – vodovodu.
*Přesto z profesního hlediska **doporučujeme! Provést** napojení gravitační kanalizační přípojky do stěny stávající stoky PVC DNOD 300 mm jádrovým vrtáním.*
Požadujeme dodržet limity Kanalizačního řádu obce Prackovice n.L. a podmínky provedení dle ČSN 75 6101 v celém rozsahu
6. Požadujeme , aby se ke způsobu napojení vyjádřil vlastník kanalizace – Obec Prackovice n.L. Po realizaci a pokládce kanalizační přípojky ještě před záhozem (především na veřejném prostranství!) je nutná její kontrola.
7. Nemáme námitek k návrhu nádrže na dešťovou vodu dle bodu č. 2.1.3 a k návrhu vsakovacímu objektu dle bodu 2.1.4.V případě nedostatku dešťové vody, bude zajištěno doplňování dešťové nádrže pitnou vodou. Vnitřní vodovodní potrubí však se nesmí být propojeno s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního pitného systému.
8. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Nutno objednat prostřednictvím Callcentrum **č.tel. 840 111 111** info@scvk.cz .
9. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
10. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
11. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládce inž. sítí před záhozem a k závěrečné prohlídce.
12. V území výstavby dojde ke stavební činnosti v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení v majetku Obce Prackovice n.L a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., s vod.řadem v daném v území. Souhlasíme s realizací stavby přípojek inž.sítí – vodovod.kanalizace, plyn aj. pro objekt budoucí Hasičské zbrojnice za předpokladu dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí.
13. Požadujeme při umístění jednotlivých souvisejících objektů staveb k inž. sítím např. sloupy osvětlení, opěrné zdi, oplocení , reklamní tabule atd./ dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle Zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
14. Požadujeme provést (ale až po vydání Územního souhlasu, stavebního povolení ...) uzavření smlouvy na dodávku pitné vody a sepsání žádosti o zřízení vodovodní přípojky na útvaru TPČ a Zákaznickém centru Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. kontaktní místo **Litoměřice, ul.U katovny č.724/2 tel.č. 416 735250-1.**

15. Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostavte osobně na Zákaznické centrum provozovatele k sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ a uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody.....“, kde provozovateli doložíte:

A) Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:

- Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Vyjádření SČVK k projektové dokumentaci.

B) Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o dodávce pitné vody“ jsou:

- Osobní doklady.
- Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod (případně v zastoupení - úředně ověřená plná moc!).
- Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních (plná moc musí být ověřená). V případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje pouze jeden (plná moc být nemusí).
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohové platby.
- Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ – u podnikatelských subjektů.

Po realizaci vodovodní přípojky je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:

V případě stavby vodovodní a kanalizační přípojky, zejména:

1. Dokumentaci skutečného provedení přípojky
2. Revizi vodovodní přípojky: potvrzení o kontrole vodovodní přípojky provedené pracovníky provozu vodovodů Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. Kontrola vodovodní přípojky se skládá z: potvrzení o provedené tlakové zkoušce, provedení proplachu potrubí, včetně celkového výsledku zkoušky. (Montážní list)
3. Prohlášení o shodě na použité výrobky.
4. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.
5. Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SČVK

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Příloha : 1x projekt

1x mapový snímek z GIS, formát A4

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

169

Libor Tupec
útvár technicko-provozní činnosti

Co : - **všem pouze elektronicky**

- provoz vodovodů LT
- ÚTPČ – LT



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

<