



ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ, UZEMNĚNÍ

ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ PÁSKA FeZn 4x30mm.
UMÍSTIT DO ZÁKLADU cca 50–100mm NAD DNEM ZÁKLADU
PROVAŘIT PO 2000mm S ARMOVÁNÍM ZÁKLADU.
SPOJE A SVARY NUTNO ZAMAZAT ASFALTEM.
VÝVODY PRO SVODY DRÁTEM 8–10mm S REZERVOU cca 2000mm.
ODPOR UZEMNĚNÍ $R_z \leq 10\Omega$

----- HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ V ZEMI
NEVIDITELNÉ

SOUSTAVA: 3/N/PE/AC 50Hz 230/400V TNS
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
ZVÝŠENÁ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI $I_n=30\text{mA}$

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU	FORMÁT A4 x 2 DATUM 02/2018 STUPEŇ DPS ČÍSLO ZAKÁZKY MĚŘITKO 1 : 50 ČÍSLO VÝKRESU D1.4.4.1	
ING.PETR ERBEN	ING.PETR ERBEN	Ing. arch. Bc. Ota Zápotocký		
KRAJ: Ústecký		OBEC: PRACKOVICE NAD LABEM		
INVESTOR: Obec Prackovice nad Labem		AKCE: Prackovice nad Labem čp. 54		
Hasičská zbrojnice Prackovice nad Labem Prackovice ppč. 35/1, 35/2, 35/5				
VÝKRES: Základový zemnič				