

2.2	2.2	2.1	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
22-060080-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	22-060080-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	22-040140-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	21-060060-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	21-060060-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	22-040140-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	22-040140-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	22-040140-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	22-040140-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	33-040100-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.	33-040100-60-10 RŠ-VK ½" ROHOVÉ TERMOSTATICKÁ HL.



ROZVODNÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO V KANÁLKU V PODLAZE PODLAŽÍ
POTRUBÍ NESMÍ BÝT ZABETONOVÁNO NA PEVNO, PŘEDEVŠÍM V OBLASTI
KOMPENZÁTORŮ, T-KUSŮ A OBLOUKŮ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU
IZOLACI, PROTOŽE ZDE DOCHÁZÍ K DILATAČNÍMU VYKOMPENZOVÁNÍ.

PŘIPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA
ROHOVÝM ŠROUBENÍM VERAFIX



potrubí bude tepelně izolováno

LEGENDA:

	OTOPNÁ VODA 75° C
	VRATNÁ VODA 65° C
	ZMĚNA PRŮŘEZU POTRUBÍ
	SMĚR TOKU TOPNÉHO MEDIA
22-060080-60-10	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO RADIK KOMPAKT
22x1	ROZVODNÉ POTRUBÍ Z MĚDĚNÝCH TRUBEK
i	NÁVLEKOVÁ IZOLACE TUBEX
RŠ-VK 1/2"	REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ VK 1/2"
KK	KULOVÝ KOHOUT
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2"
AK	AXIÁLNÍ KOMPENZÁTOR

ZODP.PROJEKTANT : MIROSLAV ŠRÁMEK	KRESLIL : MIROSLAV ŠRÁMEK
INVESTOR : Obec Sázava 563 01 Sázava	
KOMUNITNÍ CENTRUM – PŮDNÍ VESTAVBA k. ú. SÁZAVA p. st. č. 25	
ČÁST PROJEKTU : VYTÁPĚNÍ	
VÝKRES : SCHEMA ZAPOJENÍ	

PROJEKCE
PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA
MIROSLAV ŠRÁMEK
LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345

FORMÁT	A3
DATUM	XI. 2016
ÚČEL	DSŘ
ČÍS.ZAK.	2016/inv.
MĚŘÍTKO : ----	Č. VÝKRESU: V – 02