

**Národní institut pro integraci osob  
s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.**

**salvia**

**Středisko sociálních služeb, z.ú.  
Wolkerova alej 92/18, Svitavy**

Adresát : Ing. Kristýna Indrová  
Strážná 7  
563 01 pošta Lanškroun

|             |                  |          |               |
|-------------|------------------|----------|---------------|
| Vaše značka | Naše značka      | Vyřizuje | Česká Třebová |
|             | 079 / 2017 / Kap | Kapoun   | 8.9.2017      |

**Věc : Komunitní centrum - půdní vestavba, Sázava u Lanškrouna**

## **STANOVISKO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou projektovou dokumentaci stavby z hlediska zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Sázava u Lanškrouna  
Stavebník: Obec Sázava  
Projektant: Ing. Kristýna Indrová, Strážná 7, 563 01 pošta Lanškroun  
Č. zakázky: 3 / 2016 Datum: duben 2017

Předmětem předložené dokumentace je změna stavby - vestavba prostorů komunitního centra v Sázavě u Lanškrouna. Vzhledem k obtížnosti technické i finanční nebude přístup do podkroví pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace zřizován. V objektu bude pro tyto osoby využíváno pouze vstupní podlaží, což je v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky č. 398 / 2009 Sb.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. lze výše uvedenou stavbu posuzovat dle § 2, odst. 1, písm. b), a máme k ní následující připomínky :

1. Bez připomínek

**Závěr :** Proti vydání stavebního povolení **nemáme námitek.**

Jakékoliv další nejasnosti a připomínky je možno řešit s konzultantem NIPI ČR, o.s. na adrese :

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová  
Tel.: 465 520 483, 606 941 634