

**Zadavatel:**  
**obec Smilovice**  
Smilovice 13  
739 55 Smilovice

**Administrátor veřejné zakázky:**  
**INNOVA Int. s.r.o.**  
Rudná 847/10  
703 00 Ostrava

Určeno zájemcům o veřejnou zakázku

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:	<b>Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích</b>
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel **vysvětlení zadávací dokumentace** podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a provádí **doplnění zadávací dokumentace** podle § 99 zákona.

### Dotaz č. 1

*„Prosíme o sdělení, zda existuje bližší technická dokumentace k plošině OTP v místnosti č.1.21.“*

### Odpověď č. 1

V položkovém rozpočtu zakázky je položka č. 112 Montáž a dodávka plošiny pro OTP včetně všech doplňků. Za účelem bližší specifikace zadavatel stanoví následující požadavky:  
Plošina bude umístěna na levé straně schodiště při pohledu zdola na schodiště a ukotvena na ocelové sloupky vrtané do schodnic. Délka dráhy je cca 4100 mm, zdvih cca 1700 mm (celkem 10 schodů), provedení je vnitřní, minimální nosnost 230 kg, automatické sklápění plošiny a nájezdů, šířka plošiny od 750 mm do 850 mm, délka plošiny od 900 mm do 1200 mm, vybavena velkoplošnými tlačítky na nástupištích i plošině. Minimální rychlost 0,07 m/s. Montáž plošiny musí splňovat požadavky právních předpisů a technických norem.

### Dotaz č. 2

*„Co je myšleno v rozpočtu „Přístavba MŠ nezpůsobilé výdaje“ v oddíle 767-konstrukce zámečnické, položka č. 114, název položky kanalizace MŠ?“*

### Odpověď č. 2

*Původně se jednalo o napojení vnitřní kanalizace na venkovní kanalizaci. V rámci této zakázky nebude napojení provedeno. Napojení bude provedeno v rámci realizace venkovní kanalizace. Uchazeč ponechá položku nevyplněnou.*

**Dotaz č. 3**

V oddíle 766- Konstrukce truhlářské, položka č. 85, je uvedena montáž zábradlí dřevěného vnitřního. O jaké zábradlí se jedná - je to pouze montáž bez dodávky?

**Odpověď č. 3**

Jedná se o položku včetně dodávky. Vnitřní dřevěné madlo bude mít rozměry, které již byly uvedené v položkovém rozpočtu, tj. 2,5+2\*3,5 m, dohromady 9,5 metru. Jedná se o standardně dodávané madlo.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení čtyři pracovní dny přede dnem konce lhůty k podání nabídek. Současně nedospěl k závěru, že je nutné prodloužit lhůtu k podání nabídek. Lhůta k podání nabídek zůstává nezměněna a končí dne 24. 5. 2018 v 10:00 hod.

V Ostravě dne 18. 5. 2018



**Mgr. Vojtěch Bednařík**

INNOVA Int. s.r.o.  
Administrátor veřejné zakázky