

LEGENDA:

- VYPÍNAČ Č. 1, IP20
- PŘEPÍNAČ Č. 5, IP20
- PŘEPÍNAČ Č. 6, IP20
- ZÁSUVKA 250V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 250V, 16A, IP54- GARÁŽ
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V, 16A, IP20
- ZÁSUVKY 400V, 32A, IP54- GARÁŽ
- ZÁS. ROZVODNICE 400, 230, 24V, 5- ti pól., IP44- GARÁŽE
- D11 STROPNÍ SVÍTIDLO 1x32W, IP40- BETA-WC
- D12 NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 1x22W, IP40- BETA- WC
- K3 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x36W, IP20- ŠATNA-102
- E4/8 ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 1x36W, IP54- SUŠÁRNA
- K4/8 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, IP20- ŠATNA- 117
- D9/9 ZÁŘIVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, IP54- GARÁŽ
- K5/8 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, IP20- SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
- X1/8 REFLEKTOR TYP WFL 70SP POLY, IP65, UMÍSTĚN NAD VJEZDY GARÁŽE
- 0 ODSÁVACÍ VENTILÁTOREK S ČAS. DOBĚHEM 2 MINUT, PŘÍPOJEN NA SVĚTELNÝ OKRUH
- STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚŘ PŘEMÍSTIT DO PILÍŘE ER V OPLOCENÍ, VČ. JISTIČŮ DO ROZVODNICE HR
- HLAVNÍ OCELOPLASTOVÁ ROZVODNICE HR, TYP RZB-3N72-B, IP30/20, 72M
- PLASTOVÁ ROZVODNICE GARÁŽE RG, TYP ECO-36N, IP55/20, 36M
- PLASTOVÁ ROZVODNICE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI RS, TYP RZA-48N, IP30/20, 48M
- PT PROSTOROVÝ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT- PT, VČ. BATERIÍ
- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ- CY 6- ZL.ŽL.
- TOTÁL STOP , IP20
- F2/7 D14/9 NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 1x40W, IP40, OSVĚTLENÍ SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI
- N1/11 NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x11W, S AKUMULÁTOREM PŘI VYPNUTÍ SVÍTÍ 1 HOD.
- KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ- PRO PROPOJOVÁNÍ VODIČŮ -BEZŠROUBOVÉ WAGO SVORKY
- ROZVODY PROVEDENY KABELY CYKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM POD OMÍTKOU.
- VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000- 5-51, Z3, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POVRCH [m2]	POVRCH PODLAHY
101	Společenská místnost	146.49	PVC
102	Satna	5.36	PVC
103	Okid	1.62	Keramická dlažba
104	WC	1.08	Keramická dlažba
105	WC	1.08	Keramická dlažba
106	Předsíň	3.88	Keramická dlažba
107	Předsíň WC muži	3.80	Keramická dlažba
108	WC os.s omez. schop.pá	3.87	Keramická dlažba
109	Chodba a zádveří	13.67	Keramická dlažba
110	Předsíň WC ženy	3.90	Keramická dlažba
111	WC	1.08	Keramická dlažba
112	WC	1.08	Keramická dlažba
113	Kancelář	19.77	PVC
114	Hala	11.66	Keramická dlažba
115	Kancelář	10.53	PVC
116	Dílna	57.86	Betonová mazanina
117	Satna	12.61	PVC
118	Sociální zařízení	5.20	Keramická dlažba
119	WC	1.17	Keramická dlažba
120	Sušárna	5.70	Keramická dlažba
121	Garáž	91.35	Betonová mazanina

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S

VYPRACOVAL TIETZ	ODP.PROJ.PROFESE TIETZ	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY

KRAJ: STŘEDOČESKÝ OBEC: SPOMYŠL

INVESTOR: OBEC SPOMYŠL, SPOMYŠL, Č. 20, 277 05 SPOMYŠL

HASIČSKÁ ZBROJNICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, Č. K. 158, Č. P. 432/1, 540, K.Ú. SPOMYŠL.
ELEKTROINSTALACE - D.1.4.3.

PŘÍZEMÍ

FORMAT	7 A4
DATUM	06.05.2016
STUPEŇ	PP
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO: 16/05 ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU E2