

**Číslo zakázky:** 16 - 4489

**Vyhotovení:**

**Stavba:** Hasičská zbrojnice Spomyšl č.p. 133

Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Obec Spomyšl

277 05 Spomyšl 120

## ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

### VÝPIS ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU

Otopná tělesa Radik

21-6040-6	1 ks
21-6060-6	3 ks
21-6070-6	1 ks
21-6100-6	9 ks
21-6160-6	1 ks

- Otopný žebřík Rondo KRC 1500.750 1 ks

- Kondenzační kotel Geminox ZEM 2-17M-50V 1 ks

- Koaxiální potrubí odkouření Brilon ø 60/100 1 kpl

- Venkovní čidlo QAC 34 1 ks

- Prostorový přístroj QAA 73.210 1 ks

## Armatury Giacomini

- Termostatický ventil rohový	R 401 PTG	DN ½"	1 ks
- Šroubení rohové	R 714 TG	DN ½"	1 ks
- Termostatická hlavice	R 452		1 ks
- Připojovací armatura rohová	R 388	DN ½"x18	15 ks
- Adaptér	R 178	DN 18x15	30 ks
- Termostatická hlavice	R 452 H		15 ks
- Filtř	R 74 A	DN 1"	1 ks
- Kulový kohout	R 250 D	DN 1"	3 ks
- Vypouštěcí kohout	R 608 D	DN ½"	2 ks
- Odvzdušňovací ventil	R 88/1	DN ½"	2 ks
- Potrubí z měděných trubek Suprasan	Ø 15/1		90 m
	Ø 18/1		82 m
	Ø 28/1,5		20 m
- Teplovzdušná nástěnná plynová jednotka Robur B 15			1 kpl
- Dělené odkouření a přívod vzduchu s koncovkou Ø 80			1 kpl
- Konzola pro jednotku B 15			1 ks
- Termostat Autron 2030 RTH			1 ks

Neratovice 18.5.2016

Vypracoval: Jan Veselý