

<b>Zadavatel:</b>	<b>Obec Velhartice</b>
se sídlem:	Velhartice 134, 341 42 Kolinec
IČ:	00256242
DIČ:	CZ00256242
statutární zástupce:	Ing. Pavel Prosr, starosta obce

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: [zbornikova@gplinvest.cz](mailto:zbornikova@gplinvest.cz), tel.: +420 725 422 143

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2**

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavby, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

### **VELHARTICE – LOKALITA Z4, Z5**

#### **Dotaz č. 1: Komunikace**

V SO 01 komunikace je uvedena položka č. 37 Beton asf. ABH I – v projektové dokumentaci je však uvedena jiná skladba. Žádáme o opravu a upřesnění.

#### **Odpověď**

Viz. odpověď 1d) Dodatečných informací č. 1.

#### **Dotaz č. 2: Komunikace**

V SO 01 komunikace jsou uvedeny obruby zahradní a parkové, nikoliv silniční. Budou opravdu použity obruby uvedené ve VV.

#### **Odpověď**

Ano, uvedené obruby budou použity, neboť jsou celé zapuštěné.

#### **Dotaz č. 3: Komunikace**

V SO 01 komunikace je uvedena položka č. 44. – dlažba zámková bet. 20/20/8 cm – není uvedeno barevné provedení, žádáme o upřesnění.

#### **Odpověď**

Barva dlažby bude přírodní.

#### **Dotaz č. 4:**

V rozpočtu je požadováno nacenit DIO- V PD ale chybí. Žádáme o doplnění.

#### **Odpověď**

Je dospecifikováno v opraveném výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

#### **Dotaz č. 5:**

V PD je výkres kruhové revizní šachty – 1.2.5. Ve VV ovšem chybí. Ve VV jsou uvedeny pouze vpusti uliční – polož. Č. 26. Žádáme o doplnění tabulky šachet.

#### **Odpověď**

Jedná se o 12 ks "Šachta z betonových dílců komplet revizní šachty". Nedostatek je odstraněn v opraveném výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

**Dotaz č. 6: Kanalizace**

Položka v SO kanalizace – č. 24 a č. 25 – žádáme o přesnou specifikaci do VV typ potrubí, počet tvarovek, typ tvarovek, oddělení montáže od dodávky. Nejedná se jasně stanovenou položku. To samé platí pro objekt vodovod. Žádáme o opravu VV a doplnění PD.

**Odpověď**

Specifikace je uvedena v opraveném výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

**Prosíme o použití opraveného Výkazu výměr, který je uveřejněn na profilu zadavatele:**

[https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-velhartice\\_485/](https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-velhartice_485/)

Vzhledem k provedeným úpravám v zadávacích podmínkách, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona.

**LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 24.08.2015 do 10:00 hodin.**

**TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velharticích.**

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 13.08.2015

GPL - INVEST s.r.o.  
Pobočka Strakonice  
Povážská 358, 386 01 Strakonice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070760

  
Ing. Jana Zborníková  
GPL-INVEST s.r.o.