



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Sídlo:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260
417 03 Dubí

IČO: 00080837
DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení:
KB a.s. Teplice
č.ú. 78-7308630297/010

Obec Vršovice
Vršovice 74
440 01 Louny

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

Datum:

Šánová, 415652005

13.10. 2016

Věc : „Vršovice – likvidace splaškových vod“ – silnice III/2462 – stavební povolení

Na základě předložené projektové dokumentace **souhlasíme** se změnou gravitační kanalizace na tlakovou, která je navržena ve stejné trase.

Při provádění prací požadujeme dodržet následující podmínky:

- a) Práce budou prováděny dle předložené projektové dokumentace. Původně navržené čerpací stanice splaškových vod nebudou realizovány a na pozemcích producentů splaškových vod budou umístěny čerpací šachty.
- b) Jedná se o výkop v asfaltovém povrchu silnice III/2462 (řad cca 272 bm, přípojky cca 33 bm) a výkop v zeleném pásu za vnější hranou silničního příkopu (řad cca 236 bm a přípojky cca 8 bm).
- c) V případě vedení trasy kanalizace v silnici, **požadujeme výkopy s umístěním šoupátkových poklopů situovat do osy jízdního pruhu tak, aby nebyly trvale poježděny a šoupátkové poklapy vyzvednout do nivelety vozovky.**
- d) Současně se stavbou kanalizačního řadu požadujeme provést i veřejné části **kanalizačních přípojek** (ke všem číslům popisným - budou vyvedeny a zaslepeny až na hranice soukromých pozemků).
- e) **Požadujeme přizvat k vytýčení trasy kanalizace před zahájením stavby.**
- f) Pokládka tlakové kanalizace v celé délce bude provedena bezvýkopovou technologií – výkopy budou vždy v místě navržených kanalizačních přípojek, které budou rovněž provedeny bezvýkopově..
- g) Ve směru od Chožova podél RD čp. 114 – čp. 129 bude kanalizace vedena za vnější hranou příkopu. Od čp. 129 – čp. 123 bude vedena v krajnici silnice III/2462 a dále bude vedena v MK a odtud až k mostu bude uložena v silnici tak, aby došlo k minimalizaci zásahů do silničního tělesa.
- h) U mostu č. 2462-1 bude kanalizace vedena min. **2 m** od mostních podpěr tak, aby nedošlo k jejich narušení.
- i) Zásyp výkopů bude proveden **nesedavým materiálem včetně nových konstrukčních vrstev a bude předložena provedená zkouška hutnění nových vrstev, která bude odpovídat podmínkám ČSN a bude provedena certifikovanou laboratoří.**
- j) Vzhledem ke značnému zásahu do silničního tělesa **požadujeme opravu povrchu silnice III/2462 v širší jízdního pruhu a v celé délce výkopu v komunikaci a v krajnici.**

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Tel.: 417 532 235 Fax.: 417 533 293 e-mail: sus.tp@iol.cz



Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3

- k) Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčených silničních pozemků investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět do správy SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny (pí. Šánová 415652005).
- l) Při konečné úpravě bude stávající asfaltový koberec odříznut a vzniklá spára bude ošetřena silniční asfaltovou emulzí a zaprachováním proti zatékání povrchové vody
- m) Na konečnou úpravu nebude použito recyklované obalované směsi a úpravu povrchu provede výhradně odborná (akreditovaná) firma.
- n) Hloubka uložení kanalizačního řadu a přípojek bude min. 120 cm pod úrovní dotčených silničních pozemků a staveb (silnice, příkop).
- o) V místě uložení inženýrských sítí za vnější hranu silničního příkopu bude povrch výkopu zbaven kamenů, ohumusován a oset.
- p) **V případě porušení vodorovného dopravního značení bude opět obnoveno** (v celé délce opravy povrchu silnice v návaznosti na stávající).
- q) **O vlastní povolení zásahu do silničního tělesa je nutné požádat Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu**
- r) Před zásypem výkopu bude přizván zástupce naší organizace (pí. Šánová) ke kontrole hloubky uložení a ke kontrole hutnění zásypů (po vrstvách á 25 cm).
- s) Zemina z výkopů nebude skladována na vozovce ani krajnici ve správě SÚS Ústeckého kraje a nebude použita pro zpětný zásyp výkopu.
- t) **Recyklát požadujeme uskladnit** v našem zařízení – ve skladu v Černčicích.
- u) Na vyžádání SÚS Ústeckého kraje, provozu Louny zajistí investor bezplatné vytyčení inženýrských sítí.
- v) **Při zpětném předání stavby do správy SÚS ÚK požadujeme předat skutečný stav zaměření.**
- w) Investor bude po dobu **60 měsíců** ode dne zpětného převzetí dotčeného místa vozovky SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění vzniklých závad a uhrazovat škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše uvedené vozovce.
- x) Investor bude zodpovídat za škody prokazatelně zaviněné zásahem do dotčené vozovky i po ukončení záruční doby.
- y) Investor zajistí na své náklady projednání, osazení a údržbu dopravního značení souvisejícího se stavbou a během stavby zabezpečí kontrolu.
- z) Veškeré změny při provádění stavebních prací oproti původnímu projektu, které se dotknou pozemků nebo komunikací v naší správě, budou předem s naší organizací projednány.
- aa) Investor uvede v případě znečištění nebo poškození vozovky vše do původního stavu.
- bb) Práce v silničních pozemcích **nebudou prováděny v zimním období** (tj. od 1.11. do 31.3.).
- cc) Toto vyjádření je platné pouze v součinnosti se smlouvou LN/9/2003 a **dotatkem č. 1** o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, **kteou investor uzavřel a předložil silničnímu správnímu orgánu nejpozději před vydáním Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro provádění výše uvedených prací v silničních pozemcích.**
- dd) Toto vyjádření má platnost 1 rok

Kontaktní adresa pro veškerou korespondenci a jednání : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Poděbradova 2653, 440 30 Louny

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Ing. Jana Šilerová
vedoucí správního úseku

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Tel.: 417 532 235 Fax.: 417 533 293 e-mail: sus.tp@iol.cz