


OPĚRNÁ STĚNA – POHLED NA VNĚJŠÍ LÍC
M 1:50



PLOTOVÝ SYSTÉM FCC BETON

VÝPIS PRVKŮ

POL. ČÍS.	NÁZEV	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ 200–12x12	15	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRVKŮ VIZ STAVEBNÍ ČÁST
	SLOUPEK KONCOVÝ 200–12x12	8	
	DESKA CELÁ 200x50x5	57	
	DESKA PŮLKA 200–12x12	19	

- KOTEVNÍ ČÁST SLOUPY PŘÍZPŮSOBIT HLOUBCE KALICHU

POZNÁMKA:

- VYTÝČENÍ OBJEKTU VČ. VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- ZÁSYP ZA LÍCEM ZDI NESMÍ BÝT HUTNĚN DYNAMICKY (VIBRACE)
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT V ROSTLÉM TERÉNU (min. Rdt=150,0kPa) V PŘÍPADĚ ZASTÍŽENÍ HORŠÍ ZEMINY NEBO SKLEPŮ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ PROVÉST HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP (Edef,2=30,0MPa)
- PŘI ZASTÍŽENÍ STARÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE TŘEBA JE UBOURAT TAK, ABY NEZASAHOVALY POD SPODNÍ LÍC PATNÍ ČÁSTI OPĚRNÉ ZDI. MUSÍ BÝT NIŽE MIN. O 300mm A PŘES NĚ PROVEDEN ROVNĚŽ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP.

MATERIÁL:

- ŽB ÚHLOVÁ ZEĎ, HLAVA:
BETON C35/45–XC4,XF3,XD3–C10,2–Dmax22–S3
OCEL B500B (tř. 10505 (ØR))
- ŽB ÚHLOVÁ ZEĎ, SVISLÁ ČÁST:
BETON C30/37–XC4,XF1–C10,2–Dmax22–S3
OCEL B500B (tř. 10505 (ØR))
- ŽB ÚHLOVÁ ZEĎ, PATNÍ ČÁST:
BETON C25/30–XC2–C10,2–Dmax22–S3
OCEL B500B (tř. 10505 (ØR))
- PODKLAD. BETON: BETON PROSTÝ (C12/15–X0)