


VZOROVÝ ŘEZ TROUBY Z PE



LEGENDA:

- 1 – TROUBA PE
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POD POTRUBÍ
- 5 – IZOLOVANÝ VODIČ

POZNÁMKA:

1. ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
2. OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ PÍSKEM S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
4. ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
5. PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ CY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

ROZMĚROVÁ TABULKA

DN	PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE	ŠÍŘKA RÝHY	TYP TRUB TRUBKY PIPELIFE SDR 11		TL. STĚNY	POZNÁMKA
				PE 80	PE 100		
	D	a	B				
	mm					mm	
	25	100	800	025A/110/...	025C/110/...	2,3	
	32	100	800	032A/110/...	032C/110/...	3,0	
	40	100	800	040A/110/...	040C/110/...	3,7	
	50	100	1000	050A/110/...	050C/110/...	4,6	
	63	100	1000	063A/110/...	063C/110/...	5,8	
	75	100	1000	075A/110/...	075C/110/...	6,8	
	90	100	1000	090A/110/...	090C/110/...	8,2	
	110	100	1000	110A/110/...	110C/110/...	10,0	

ODPOVÍDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	
ING. ŠKRABAL	MAREK FLEKAČ	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	OBEC: ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ	
INVESTOR: OBEC ŽELECHOVICE		
STAVBA: ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ - ZTV LOKALITA LYSÁ BI 1	DATUM	11.2017
OBJEKT: SO 301 - VODOVOD A AT STANICE	FORMÁT	A4
	STUPEŇ	DSP
	REVIZE 01	-
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ	MĚŘITKO	Č.v. 301-06
	N	