

Akce:	Zateplení OLU Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o.	
-------	--	--

objekt: SO1 Hlavní budova	výměra dle auditu (m ²)	výměra dle výkazu výměr (m ²)
plocha zatepované konstrukce (fasáda)	496,7	488,01
plocha zatepované konstrukce (výplně)	75,4	73,68
plocha zatepované konstrukce (střecha, podlaha, strop)		124,00

objekt: SO2 Budova stravování	výměra dle auditu (m ²)	výměra dle výkazu výměr (m ²)
plocha zatepované konstrukce (fasáda)	386	450,95
plocha zatepované konstrukce (výplně)	27,9	35,32
plocha zatepované konstrukce (střecha, podlaha, strop)	201,7	193,40

objekt: SO3 Lůžková budova	výměra dle auditu (m ²)	výměra dle výkazu výměr (m ²)
plocha zatepované konstrukce (fasáda)	712,5	794,30
plocha zatepované konstrukce (výplně)	43,1	43,70
plocha zatepované konstrukce (střecha, podlaha, strop)	185,8	221,16

objekt: SO4 Bazén	výměra dle auditu (m ²)	výměra dle výkazu výměr (m ²)
plocha zatepované konstrukce (fasáda)		
plocha zatepované konstrukce (výplně)		
plocha zatepované konstrukce (střecha, podlaha, strop)	130	130,00

objekt: SO5a Příjem návštěv a centrální šatna	výměra dle auditu (m ²)	výměra dle výkazu výměr (m ²)
plocha zatepované konstrukce (fasáda)	124,5	190,18
plocha zatepované konstrukce (výplně)	30,6	29,80
plocha zatepované konstrukce (střecha, podlaha, strop)	118,1	121,70

objekt: SO5b Spojovací koridor (dřevěná kce)	výměra dle auditu (m ²)	výměra dle výkazu výměr (m ²)
plocha zatepované konstrukce (fasáda)	88,3	127,24
plocha zatepované konstrukce (výplně)	33,1	34,82
plocha zatepované konstrukce (střecha, podlaha, strop)	149,1	150,00

objekt: SO5c Spojovací koridor (zděná kce)	výměra dle auditu (m ²)	výměra dle výkazu výměr (m ²)
plocha zatepované konstrukce (fasáda)	166	301,67
plocha zatepované konstrukce (výplně)	46,4	50,09
plocha zatepované konstrukce (střecha, podlaha, strop)	108	108,00

všechny objekty- součet	výměra dle auditu (m ²)	výměra dle výkazu výměr (m ²)
plocha zatepované konstrukce (fasáda)	1974,00	2352,35
plocha zatepované konstrukce (výplně)	256,50	267,41
plocha zatepované konstrukce (střecha, podlaha, strop)	892,70	1048,26

V případě, že se plochy v auditu a projektu liší - odůvodnit :

OBECE: ve výkazu výměr je plocha zatepované konstrukce (fasáda) uvedena včetně nadpraží a ostění u výplní otvorů SO 1 ... zateplení stropu nad půdou ... při průzkumu byl zjištěn přístup ke stropu nad půdní vestavbou a po domluvě s auditorem byl strop zateplen nad rámec EA - zlepšení vlastností ; fasáda: ve výkazu výměr nebylo započítáno zateplení říms pomocí XPS (cca 58m²)

SO 5a ... ve výkazu výměr započítána i minerální vata na vyrovnání odsoků fasády od soklu

SO 5c ... ve výkazu výměr započítáno zateplení římsy a oboustranné zateplení atiky (limitování tepelného mostu)



podpis a razítko auditora

Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Prvního pluku 20/224
186 59 Praha 8 - Karlín
IČO 44264186

7

podpis a razítko projektanta