



OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
301	KLUBOVNA 2	47,39
302	WC	4,20
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,40
304	SKLAD	21,62

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400V/230V, 50HZ
SÍŤ TN-S – OCHRANNÝ PRVEK POJISTKA, JISTIČ
OCHRANA PŘED NDN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI NAD PODHLEDY V KABELOVÝCH ŽLABECH,
TRUBKÁCH A VE STĚNÁCH.
CELÝ ROZVOD MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE ČSN 33 2000–5–52 A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ČSN.
PŘI SOUBĚHU SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH KABELŮ MIN. VZDÁLENOST 20cm.

POZNÁMKY :

1. PŘESNÁ MÍSTA VÝVODŮ PRO VZT A KOTEL PROVÉST V SOULADU S PROJEKTEM VZT A TOPENÍ.
2. PROPOJENÍ KOTLE S REKUPERAČNÍMI JEDNOTKAMI PROVÉST V SOULADU V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
3. MaR NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

	ZÁSUVKA 230V / DO VLHKA
	ZÁSUVKA 230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
	ZÁSUVKA 400V
	VOLNÉ VÝVODY
	TOPIDLO
	VENTILÁTOR
	TRASA SILOVÝCH KABELŮ JEDNOTLIVÉ SILOVÉ KABELY OVLÁDACÍ KABEL



HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jaroslav Dufek			Alexandra Večeřová Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781		
PROJ.PROF. ELEKTRO	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz			
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz			
KRAJ :		KRAJ VYSOČINA	OBEC : NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
STAVEBNÍ ÚŘAD :		NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ				
INVESTOR :		OREL JEDNOTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, MASARYKOVA 200, 592 31 NMNM				
NÁZEV STAVBY : VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ						
ČÁST		ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD				
NÁZEV VÝKRESU :		měřítka :		arch. č. :	stupeň :	č. výkresu :
ELEKTROINSTALACE ZÁSUVKY 3.NP		1:100		C087/15	DPS	D.1.4.5.5