



SVORKY :

SS - SPOJOVACÍ
SP - PŘIPOJOVACÍ
SZ - ZKUŠEBNÍ
SR - ROZPOJOVACÍ
OU - OCHRANNÝ ÚHELNÍK

① ČÍSLA SVODŮ

POZNÁMKY

1. PROVEDENÍ HROMOSVODU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 62305, UZEMNĚNÍ ČSN 33 2000-5-54ed.2.
2. HODNOTA ZEMNÍHO ODPORU NESMÍ PŘESÁHNOUT 10ohmů NA JEDEN SVOD
3. JÍMACÍ SOUSTAVA HŘEBENOVÁ DOPLNĚNÁ MŘÍŽOVOU
4. PROVEDENÍ HROMOSVODU MUSÍ BÝT PODŘÍŽENO TECHNOLOGII STŘEŠNÍ KRYTINY (FALCOVANÁ PLECHOVÁ) SVODOVÝ VODIČ AIMgSi 8
5. OD UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT PROVEDENY VÝVODY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SVODŮ NEREZOVÝM VODIČEM D10
PŘECHODY Z TERÉNU DO VZDUCHU CHRÁNIT ASFALTOVÝM NÁTĚREM
6. NA UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU PŘIPOJIT HPP ATD.
7. U SVODŮ č.2 A č.6 OSADIT VÝSTRAŽNOU TABULKU :
PŘI BOUŘCE JE ZAKÁZANO ZDRŽOVAT SE U SVODŮ DO VZDÁLENOSTI 3m
8. UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed.2, A MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA ZA SPOLUPRÁCE S PRACOVNÍKEM S ODPOVÍDAJÍCÍ KVALIFIKACÍ DLE VYHL. č.50/78Sb.
9. PŘI PROVÁDĚNÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA ŘÁDNÁ DOKUMENTACE PROVEDENÍ SPOJŮ ATD., DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ZALOŽENA.

HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jaroslav Dufek			Alexandra Večeřová Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781	
PROJ.PROF. ELEKTRO	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz		
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz		
KRAJ :		KRAJ VYSOČINA		OBEC : NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
STAVEBNÍ ÚŘAD :		NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
INVESTOR :		OREL JEDNOTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, MASARYKOVA 200, 592 31 NMNM			
NÁZEV STAVBY : VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ					
ČÁST :		ELEKTROINSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU :		měřítko :	arch. č. :	stupeň :	č. výkresu :
OCHRANA PŘED BLESKEM A UZEMNĚNÍ		1:100	C087/15	DPS	D.1.4.5.10