
Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

Dotaz č. 1:

Odpověď zadavatele:

- Uw = max. 1.4
- počet komor profilu – bez zvláštních požadavků
- barva rámu - RAL 7016

- Uw = max. 1.0
- počet komor profilu – bez zvláštních požadavků
- barva rámu - venkovní strana – fólie RAL 7016
- - vnitřní strana – bílá bez úprav

Odpověď zadavatele:

Rošt pro dřevěné bednění šikmého opláštění vnějších zdí bude tvořen svislými dřevěnými fošnami tl. 4 cm, šířka bude 0-25 cm, délka od 3,4 do 6,6 m. Tyto fošny budou seříznuty tak, aby vytvořily požadovaný sklon, kotveny budou po 1,2 m (tj. 11 ks na každé straně) kolmo k bočním zdem pomocí pozinkovaných kotevních úhelníků nebo v místech jejich šířky kolmo ke zdi menší než 5 cm přímo pomocí vrutů do zdi. Spotřeba dřeva bude 0.6 m³, dřevo bude ošetřeno pro venkovní použití.

Odpověď zadavatele:

Počet vložek	21 ks		
Počet klíčů k vložkám	78 ks	z toho	3 ks nejvyššího stupně (centrální)
			12 ks středního stupně (hlavní)
			63 ks nejnižšího stupně (uživatelské)

Délky vložek se odvíjí od dodaného typu dveří a kování, zhotovitel dodá dle své konkrétní dodávky.

Dotaz č. 4:

Znění dotazu:

Chybí popis vlastních položek u D.1.4.1.a, D.1.4.1.b, D.1.4.1.c, D.1.4.1.d, D.1.4.4.a, D.1.4.4.b.

Odpověď zadavatele:

Vlastní položky pro uvedené objekty jsou definovány popisem ve výkazu výměr společně s projektovou dokumentací příslušného objektu a dle odkazu v popisu konkrétní položky případně dalšími výkresy, technickými zprávami, vyjádřeními správců, ČSN...

Dotaz č. 5:

Znění dotazu:

K ocenění vnitřních dveří je potřeba doplnit barvu, od které se cena odvíjí.

Odpověď zadavatele:

Barva bude šedá.

S pozdravem

RNDr. Břetislav Wurzel
starosta jednoty