



OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
301	KLUBOVNA 2	47,39
302	WC	4,20
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,40
304	SKLAD	21,62

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400V/230V, 50HZ  
SÍŤ TN-S – OCHRANNÝ PRVEK, JISTIČ, CHRÁNIČ  
OCHRANA PŘED NDN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI NAD PODHLEDY V TRUBKÁCH, LIŠTÁCH A VE STĚNÁCH.  
CELÝ ROZVOD MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE ČSN 33 2000-5-52 A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ČSN.  
PŘI SOUBĚHU SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH KABELŮ MIN. VZDÁLENOST 20cm.

POZNÁMKY :

1. TYPY SVÍTIDEL (ZEJMÉNA NA SCHODIŠTÍCH) UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ SE ZÁSTUPCEM INVESTORA, ARCHITEKTEM, DODAVATELEM SVÍTIDEL (S OHLEDEM NA POŽADAVKY ČSN)
2. VÝVODY PRO VZT PROVÉST V SOULADU S PROJEKTEM VZT



LEGENDA PŘÍSTROJŮ

TYP	NAZEV
	1-POL. SPÍNAČ / DO VLHKA
	SERIOVÝ PREPINAC / DO VLHKA
	STRIDAVÝ PREPINAC / DO VLHKA
	KŘÍŽOVÝ PREPINAC / DO VLHKA
	ČIDLO
	VOLNÉ VÝVODY
	VENTILÁTOR
	TRASA SILOVÝCH KABELŮ JEDNOTLIVÉ KABELY

TYPY SVÍTIDEL :

- C – KULATÉ PŘISAZENÉ S PMMA KRYTEM, 2x24W, EP, IP20
- D – ŽÁŘIVKOVÉ AL LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, 2x36 W, EP, IP20
- H – KULATÉ PŘISAZENÉ S PMMA KRYTEM, 2x18W, EP, IP20
- CH – ŽÁROVKOVÉ 2x60W, IP44
- N – 8W NOUZOVÝ REŽIM

HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jaroslav Dufek			Alexandra Večeřová Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781		
PROJ.PROF. ELEKTRO	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz			
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz			
KRAJ : KRAJ VYSOČINA					OBEC : NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
STAVEBNÍ ÚŘAD : NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ						
INVESTOR :					OREL JEDNOTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, MASARYKOVA 200, 592 31 NMNM	
NÁZEV STAVBY :					VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
ČÁST :					ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	
NÁZEV VÝKRESU :			měřítko :	arch. č. :	stupeň :	č. výkresu :
ELEKTROINSTALACE OSVĚTLENÍ 3.NP			1:100	C087/15	DPS	D.1.4.5.8