



OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
101	HERNA	111,98
102	CHODBA	34,05
103	SKLAD	10,05
104	ÚKLIDOVÁ M. + DÍLNA	9,31
105	ŠATNA 1	19,66
106	ŠATNA 2	13,83
107	WC 1	11,49
108	SPRCHY 1	4,93
109	WC 2	9,12
110	SPRCHY 2	2,88
111	SKLAD 2	14,82

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400V/230V, 50HZ  
SÍŤ TN-S – OCHRANNÝ PRVEK POJISTKA, JISTIČ  
OCHRANA PŘED NDN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI NAD PODHLEDY V KABELOVÝCH ŽLABECH,  
TRUBKÁCH A VE STĚNÁCH.  
CELÝ ROZVOD MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE ČSN 33 2000–5–52 A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ČSN.  
PŘI SOUBĚHU SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH KABELŮ MIN. VZDÁLENOST 20cm.

#### POZNÁMKY :

- PŘESNÁ MISTA VÝVODŮ PRO VZT A KOTEL PROVÉST V SOULADU S PROJEKTEM VZT A TOPENÍ.
- PROPOJENÍ KOTLE S REKUPERAČNÍMI JEDNOTKAMI PROVÉST V SOULADU V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
- MaR NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD

#### LEGENDA PŘÍSTROJŮ

	ZÁSUVKA 230V / DO VLHKA
	ZÁSUVKA 230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
	ZÁSUVKA 400V
	VOLNÉ VÝVODY
	TOPIDLO
	VENTILÁTOR
	TRASA SILOVÝCH KABELŮ JEDNOTLIVÉ SILOVÉ KABELY OVLÁDACÍ KABEL



HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jaroslav Dufek			Alexandra Večeřová Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781
PROJ.PROF. ELEKTRO	Večeřová Alexandra		mobil: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz	
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra		mobil: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz	

KRAJ	:	KRAJ VYSOČINA	OBEC : NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
STAVEBNÍ ÚŘAD	:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
INVESTOR	:	OREL JEDNOTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, MASARYKOVA 200, 592 31 NMNM	

NÁZEV STAVBY	:	VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ČÁST	:	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

NÁZEV VÝKRESU	:	měřítko :	arch. č. :	stupeň :	č. výkresu :
ELEKTROINSTALACE ZÁSUVKY 1.NP		1:100	C087/15	DPS	D.1.4.5.3