



OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
201	KLUBOVNA	52,72
202	SKLAD	10,80
203	KANCELÁŘ	17,52
204	CHODBA	36,84
205	WC	5,84
206	TECH. A ÚKLIDOVÁ M.	6,70

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400V/230V, 50HZ
SÍŤ TN-S – OCHRANNÝ PRVEK, JISTIČ, CHRÁNIČ
OCHRANA PŘED NDN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI NAD PODHLEDY V TRUBKÁCH,
LIŠTÁCH A VE STĚNÁCH.
CELÝ ROZVOD MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE ČSN 33 2000-5-52 A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH ČSN.
PŘI SOUBĚHU SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH KABELŮ MIN. VZDÁLENOST 20cm.

POZNÁMKY :

1. TYPY SVÍTIDEL (ZEJMÉNA NA SCHODIŠTÍCH) UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ SE ZÁSTUPCEM INVESTORA, ARCHITEKTEM, DODAVATELEM SVÍTIDEL (S OHLEDEM NA POŽADAVKY ČSN)
2. VÝVODY PRO VZT PROVÉST V SOULADU S PROJEKTEM VZT



LEGENDA PŘÍSTROJŮ

TYP	NAZEV
	1-POL. SPÍNAČ / DO VLHKA
	SERIOVÝ PREPINAC / DO VLHKA
	STRIDAVÝ PREPINAC / DO VLHKA
	KŘÍŽOVÝ PREPINAC / DO VLHKA
	ČIDLO
	VOLNÉ VÝVODY
	VENTILÁTOR
	TRASA SILOVÝCH KABELŮ JEDNOTLIVÉ KABELY

TYPY SVÍTIDEL :

C – KULATÉ PŘÍSAZENÉ S PMMA KRYTEM, 2x24W, EP, IP20
D – ŽÁŘIVKOVÉ AL LEŠTĚNÁ MŘÍŽKA, 2x36 W, EP, IP20
E – REFLEKTOR S POHYBOVÝM ČIDLEM
F – SVÍTIDLO S ČIDLEM POHYBU, IP44
H – KULATÉ PŘÍSAZENÉ S PMMA KRYTEM, 2x18W, EP, IP20
N – 8W NOUZOVÝ REŽIM

HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jaroslav Dufek			Alexandra Večeřová Chelčického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781
PROJ.PROF. ELEKTRO	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unetLcz	
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra		mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unetLcz	

KRAJ	: KRAJ VYSOČINA	OBEC	: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
STAVEBNÍ ÚŘAD	: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		
INVESTOR	OREL JEDNOTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, MASARYKOVA 200, 592 31 MNM		

NAZEV STAVBY	VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		
ČÁST	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD		

NAZEV VÝKRESU	: ELEKTROINSTALACE OSVĚTLENÍ 2.NP	měřítko	: 1:100	arch. č.	: C087/15	stupeň	: DPS	č. výkresu	: D.1.4.5.7
---------------	-----------------------------------	---------	---------	----------	-----------	--------	-------	------------	-------------