PIVOVAR SVIJANY, a.s., č.p. 25, 463 46 Svijany, Czech Republic
tel.: +420 481 770 700, tel./fax: +420 481 770 760
e-mail: pivovar@pivovarsvijany.cz, http://www.pivovarsvijany.cz
expedice - tel.: +420 481 770 770, tel./fax: +420 770 761

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

„MODERNIZACE ZASTARALÝCH, PROSTOROVĚ A TECHNICKY NEVYHOVUJÍCÍCH OBJEKTŮ“

ODPOVĚDI NA DOTAZY č. 4

Ve Svijanech dne 13.1.2016

1. znění dotazu:
Jaký druh okna je uvažován mezi stávající expedicí a novou halou? Hlliník, plast?
Odpověď zadavatele:
Okno mezi expedicí a halou může být plastové.

2. znění dotazu:
Prosím o zaslání výpisu podlah.
Odpověď zadavatele:
Podlahy s výměrami jsou uvedeny ve výkresu D.1.1.02.b-05 - Půdorys 1.NP.

3. znění dotazu:
Z důvodu realizace založení stavby na pilotách, prosím o zaslání inženýrsko geologického průzkumu.
Odpověď zadavatele:
IGP v místě navrhované haly nemáme k dispozici. Naceňte prosím dle projektové dokumentace a výkazu výměr.

4. znění dotazu:
bude pro zákazníka akceptovatelná alternativa sekčních vrat, pokud náš dodavatel vyrábí sekční vrata vlastní konstrukce a ne vrata Hörmann?
Odpověď zadavatele:
Samozřejmě, zde platí ustanovení uvedené v zadávací dokumentaci:
„Je-li v této ZD, či jejích přílohách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.“

PIVOVAR SVIJANY, a.s., č.p. 25, 463 46 Svijany, Czech Republic
tel.: +420 481 770 700, tel./fax: +420 481 770 760
e-mail: pivovar@pivovarsvijany.cz, http://www.pivovarsvijany.cz
expedice - tel.: +420 481 770 770, tel./fax: +420 770 761

5. znění dotazu:

V popisu chybí rozměr nadpraží, který potřebujeme pro výběr správného typu kování.

Odpověď zadavatele:

Pro zjištění rozměru nadpraží prosím použijte výkresovou část stavebně konstrukčního řešení (D.1.2.02.b-03 až D.1.2.02b-07), kde jsou rozkresleny jednotlivé vazby konstrukce s vyznačenými otvory včetně rozměrů.

6. znění dotazu:

Vrata mají mít el. pohon ovládaný tlačítkem-2ks (tedy ovládací trojtlačítko uvnitř i vně budovy?) a dále je v popisu uvedeno ruční ovládání (???) - 3 ks. Zde nevíme, co tím zadavatel myslí.

Odpověď zadavatele:

U elektricky ovládaných vrat bude trojtlačítko uvnitř haly, ručním ovládáním je myšlen ruční řetězový, případně lanový pohon.

7. znění dotazu:

U objektu SO – 02 – Skladová hala – elektroinstalace – ochrana před bleskem jsme nenašly technickou zprávu a výkresy potřebné k správnému a nacenění.

Odpověď zadavatele:

Výkres a technická zpráva ochrany před bleskem jsou součástí oddílu D.1.4. Technika prostředí staveb\D.1.4.g Elektroinstalace a ochrana před bleskem.

S pozdravem

Digitálně podepsal Ing. Libuše Klareová

Ing. Libuše Klareová
kontaktní osoba výběrového řízení
PIVOVAR SVIJANY, a.s.
e-mail: libuse.klareova@lif.cz
tel: +420 739 589 741