


# RV3 (žída - KROV)



Hlavní vypínač třípólový – páčkový 40-3, 40 A

Jistič 10B-1, 10B-1

Proudový chránič 40A - třípólový s reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA

Svorinka modrá na liště DIN

Stykač instalací 20A/1, 20A - jednopólový

Impulzní, paměťové relé 230V

Rozvodnice prachotěsná s vyšším krytím pro montáž na omítku 4/56 TE, P25

Skříňka ovládací obsahující celkem 6 ks tlačítkových ovladačů, která jsou podsvícená – pro signalizaci zapnutého okruhu osvětlení. Pod každým ovladačem bude štítek s popisem.



|  |   |                     |   |
|--|---|---------------------|---|
| autor:   | vedoucí projektant:   | projektant elektro: | ATELIER SOUKUP  |
| Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jan Trčka    | Ing. A. Švehla  | Karel Soukup        | OPL. ŠVEHLA S. r. o.  |
| investor:                                      | Křesťanská církev farnost Píseň u katedrály sv. Bartoloměje |                     | Křesťanská církev farnost Píseň u katedrály sv. Bartoloměje |
| místo stavby:                                  | Náměstí Republiky, Píseň                                    |                     | 377 223 236 IČO: 252 29 869                                 |
| Akce:  | PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE                                       | datum:              | 06/2017   |
| REVITALIZACE KATEDRÁLY SV. BARTOLOMEJE V PLZNI |   | stupeň:             | DPS   |
|  |   | č. zakázky:         | 2017040   |
| Název:   | ROZVODNICE RV 3   | mříčko:             | číslo výkresu: L49-5  |