

Dodatečná informace účastníka:

Otázka:

- 1) Prosím o specifikaci skleněné podlahy, která je na konci lávky vedoucí ve výškové úrovni + 4,740 a má sloužit jako vyhlídkové místo pro exkurze. Sklo nemá v dokumentaci bližší specifikaci (únosnost, tloušťka apod.) a chybí položka ve VV.

Odpověď:

- 1) Skleněná podlaha je předmětem dodavatelské dokumentace. Její užité zatížení je navrženo na 400 kg/m² (to se týká i celé lávky). Co se týká tloušťky a typu skla tak je to na dodavateli jaký zvolí typ skla. Ve VV je položka zahrnuta v ocelových konstrukcích díl M43, kde je část (necelých 6m²) věnovaná této skleněné podlaze neboli lávce.

Vypracoval:

Ing. Petr Divílek

