



Ⓢ ÚPRAVA PLYNOVODU
54,0 bm, profil 2"

Vedení plynovodu po fasádě objektu.
Plynovod bude v místě nejnižšího hraniče zateplení objektu a v místech vstupů do objektu prodloužen ocelovými vložkami patřícího profilu a to tak, aby byl ve stavu zatepleného objektu předsaunut před fasádu 50mm.
Pro jeho uchycení bude do zdíva objektu osazeno 40ks nových ocelových zděří dl. min.300mm.
Lokálně bude vyspraven nátěr plynovodního potrubí.

Investor: Rychvaldská pekárna, s.r.o. ul. Orlovská 476, 73532, Rychvald		STAVEBNÍ ČÁST	
Projektant: Doc.Ing.Jaroslav Šolář,PhD. ul. Moravská 12/1380, Hlučín	Stupeň PD DSP	Měřítko 1:100	Datum 02/2016
Akce: Rekonstrukce objektu č.p.476, Rychvald			
Výkres: Pohled SV (dvorní)–stávající stav		Číslo výkresu	110