



TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

<b>Zodpovědný projektant</b>	<b>Vypracoval</b>	
Ing. Petr Chval	Rudolf Hördler	



**PROFES PROJEKT**  
**spol. s r. o.**

stavební a projekční firma  
Vejřichova 272 TURNOV  
tel. 481319831 fax 481319832  
e-mail : profesp@profesp.cz  
www.profesp.cz

<b>Zodpovědný projektant části</b>	<b>Část vypracoval</b>	<b>Část kontroloval</b>
Jaromír Bednář	Pavel Bednář	



**BEDNÁŘ**  
elektro projekty  
604 665 735  
604 361 655  
elektro.bednar@seznam.cz

<b>Místo:</b> Turnov - Vesecko	<b>Stavební úřad:</b> Turnov	<b>Stupeň</b>	DPS
<b>Objednatel:</b> SFS intec, s.r.o., Vesecko 500, Turnov		<b>Datum</b>	01.2016
<b>Adresa:</b> SFS intec, s.r.o., VESECKO 500, TURNOV VESTAVBA NÁSTROJÁRNY SO-02 VÝROBNÍ HALA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE		<b>Číslo zakázky</b>	16006
<b>Příloha:</b> DOZBROJENÍ ROZVADĚČE R1.1		<b>Měřítka</b>	<b>Výšek č.</b>
		<b>Příloha č.</b> D.1.4.g.02-05	