





LEGENDA:

- NAPOJENÍ KONDENZÁTU VZT JEDNOTEK DO KANALIZACE
- - - - - POTRUBÍ PLASTOVÉ, PP-R TYP 3 PN20, VEDENO POD VAZNÍKEM
(Di) STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÝ SVOD - GRAVITAČNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POZNAMKA:

1) PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE PROVĚŘENA POLOHA STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ A MOŽNOST NAPOJENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Veřejkova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Chval	Ota Hördler	Rudolf Hördler	
			

Místo:	Turnov - Vesecko	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	SFS intec, s.r.o., Vesecko 500, Turnov			Datum	01.2016
Akce:	SFS intec, s.r.o., VESECKO 500, TURNOV VESTAVBA NÁSTROJÁRNY SO-02 VÝROBNÍ HALA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.e ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			Číslo zakázky	16006
Příloha:	HALA - PŮDORYS 1.NP			Měřítko	1:100
				Příloha č.	