





LEGENDA:

- NAPOJENÍ KONDENZÁTU VZT JEDNOTEK DO KANALIZACE
- POTRUBÍ PLASTOVÉ, PP-R TYP 3 PN20, VEDENO NAD PODHLEDEM
K STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNAMKA:

- 1) PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE PROVĚŘENA POLOHA STÁVAJÍCÍHO STOUPACÍHO POTRUBÍ K1
2) ALTERNATIVNĚ LZE ODVOD KONDENZÁTU VÉST POTRUBÍ NAD PODLAHOU 2.NP PŘI MIN. SPÁDU 1,0%, TUTO MOŽNOST JE NUTNO PROVĚŘIT NA MÍSTĚ

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Chval	Ota Hördler	Rudolf Hördler	
			

Místo:	Turnov - Vesecko	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel:	SFS intec, s.r.o., Vesecko 500, Turnov			Datum	01.2016
Akce:	SFS intec, s.r.o., VESECKO 500, TURNOV VESTAVBA NÁSTROJÁRNY SO-02 VÝROBNÍ HALA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.e ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			Číslo zakázky	16006
Příloha:				Měřítko	1:50
	Příloha č.	D.1.4.e.02-02			