



## Výběrové řízení: Rekonstrukce výrobního objektu

K výše uvedenému výběrovému řízení byl dne 14.9.2017 vznesen následující dotaz č. 2:

*Dobrý den,*

*Prosím o zaslání specifikace svítidel. Popis je hodně obecný, není z šeho vycházet.*

*Děkuji.*

### Odpověď na dotaz č. 2:

E - svítidlo LED, přisazené, opálový kryt PMMA, IP20, 1500lm, 20W

F - LED REFLEKTOR, PŘISAZENÉ, ČIRÝ DIFUZOR, 15 W, 1400lm, IP44

G - LED NASVÍCENÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ, VESTAVNÉ, 1W, 230V, DO KRABICE KU 68

V Praze dne 15.9.2017

.....  
Ing. David Frolí