



## Vysvětlení zadávací dokumentace – Soubor dodatečných informací zadavatele č. 6

Zadavatel: **SNĚŽNÍK, a.s.**  
Se sídlem: Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno  
IČO: 26979136  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Rulíšek, předseda představenstva

*Název zakázky:*

### **„Zateplení obálky budovy HOTEL PROMETHEUS“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

#### ***Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (BEZ DOZATU):***

Zadavatel tímto pro odstranění veškerých případných pochybností potvrzuje dodavatelům skutečnost, že pro variantní provedení povrchu provětrávané fasády ve skladbě F\_01 a F\_01a mohou být použity mimo referenčního výrobku pro určení kvalitativního, vizuálního, technologického a řemeslného standardu i jakékoliv jiné typy hliníkových fasádních prvků s prolamovanou plochou o min. tl. materiálu 0,7 mm. Systém však musí splnit požární odolnost A (požadavek PBR).

---

#### ***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 10. 2. 2020 do 10:00 hodin**

Otevírání obálek proběhne dne **10. 2. 2020 v 10:05 hodin**

V Brně, dne 31. 1. 2020

**Regionální poradenská agentura, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele