



SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a. s

356 01 Sokolov, Staré náměstí 69

zapsaná u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 980

Evidenční číslo veřejné zakázky: **7505011021732 uveřejněná dne 7. 9. 2015**
Veřejná zakázka: **Celková oprava a modernizace kolesového rypadla KU800/12-R**
Druh zadávacího řízení: **dle §33 zákona č. 137/2006 Sb.**

DOTAZ:

Technický dotaz výrobce:

Dodavatel kompenzačního rozvaděče 6kV nás požádal o zaslání oficiálního dotazu. Připravujeme obchodně technickou nabídku na VN kompenzační rozvaděč pro celkovou modernizaci Kolesového rýpadla KU 800/12-R. Stávající námi dodávaný (v roce 2002) kompenzační rozvaděč RC1, který je umístěn na plošině ve strojovně kolesového rýpadla má hloubku 1150 mm. Námi nabízený kompenzační rozvaděč bude mít hloubku 1650 mm.

Bylo by možno zjistit, zda se případně tento rozvaděč na původní plošinu dá montážně osadit? Bude-li na plošině po umístění nového rozvaděče dostatek místa od zábrany (plot)?

ODPOVĚĎ:

Šířka plošiny mezi rozvaděčem RC1 a zábradlím je 1050 mm, ulička pro vstup k trafům (před zvýšenou plošinou kompenzačního rozvaděče) je široká 1100mm. Za rozvaděčem je volný prostor max. 490 mm (ale bez zvýšené podlahy). Pokud by se tedy nový rozvaděč osadil na stávající plošinu, tak by se buď zmenšil prostor mezi rozvaděčem a zábradlím na cca 600 mm, což už nebude z hlediska bezpečnosti vyhovující a zřejmě by se musela rozšířit zvýšená podlaha buď směrem dopředu nebo dozadu (nebo kombinace obojího).

Přikládáme několik orientačních fotografií:





V Sokolově dne 18. 12. 2015


Ing. Zbyšek Klapka
člen představenstva