Půdorys 2.-7.NP – navržený stav



Legenda navržených skladeb

S1 (uliční průčel 1.NP)
Stávající zdivo dle legendy
Vyrovnávací vápenocementová omítka tl. 20 mm
Penetrační lak
Systémové lepidlo ETICS
Izolant – min. vl. kolmá 80 mm (λ<0,041 W/m.K)
2 x základní vrstva + skleněná síťovina
Penetrace – základní barva probarvená
Povrchová úprava obklad z keramické dlažby
(mrazuvzdorná, slinutá, kalibrovaná 300x600 mm)

S2 (štítová stěna)
Stávající zdivo dle legendy
Penetrační lak
Systémové lepidlo ETICS
Izolant – polystyren tl. 140 mm(λ <0,031 W/m.K)
2 x základní vrstva + skleněná síťovina
Penetrace – základní barva probarvená
Probarvená omítka silikátová zrnitost 1,5 mm
(omítka se samočistící schopností)

S3 (dvorní průčel)
Stávající zdivo dle legendy
Penetrační lak
Systémové lepidlo ETICS
Izolant – polystyren tl. 100 mm(λ <0,031 W/m.K)
2 x základní vrstva + skleněná síťovina
Penetrace – základní barva probarvená
Probarvená omítka silikátová zrnitost 1,5 mm
(omítka se samočistící schopností)
(do výšky 0,35 m od terénu – mozaiková omítka)

S4 (štítová stěna)
Stávající zdivo dle legendy
Vyrovnávací vápenocementová omítka tl. 20 mm
(podrovnání pouze v úrovni 1.NP)
Penetrační lak
Systémové lepidlo ETICS
Izolant – polystyren tl. 140 mm(λ <0,031 W/m.K)
Izolant – mv kolmá tl. 120 mm(λ <0,040 W/m.K)
(min. vlákno kolmá pouze v úrovni 1.NP)
2 x základní vrstva + skleněná síťovina
Penetrace – základní barva probarvená
Probarvená omítka silikátová zrnitost 1,5 mm
(omítka se samočistící schopností)
(v úrovni 1.NP provedena povrchová úprava
obklad z keramické dlažby
mrazuvzdorná, slinutá, kalibrovaná 300x600 mm)

S5 (dvorová zídka od interiéru)
Stávající obvodový plášť – viz. legenda stáv. stav
OCELÁŘNÍ pozlacení
Penetrační lak
Systémové lepidlo ETICS
Izolant – polystyren tl. 100 mm(λ <0,031 W/m.K)
Izolant asfalt – tl. 30 mm
Izolant nadprží kam. vláknu tl. 20 mm
(podrovnání pouze v úrovni 1.NP)
2 x základní vrstva + skleněná síťovina
Penetrace – základní barva probarvená
Probarvená omítka silikátová zrnitost 1,5 mm
(omítka se samočistící schopností)

S6 (vnější stěna balkonů)
Stávající odvrátení zídka balkonu
Oprava omítky v rozsahu 30% plochy
Penetrační lak
Systémové lepidlo ETICS
Izolant – polystyren EPS 70 F tl. 20 mm
(λ <0,040 W/m.K)
izolant pinyolotné nalepen
2 x základní vrstva + skleněná síťovina
Penetrace – základní barva probarvená
Probarvená omítka silikátová zrnitost 1,5 mm
(omítka se samočistící schopností)

S7 (vnitřní stěna balkonů – uliční průčel)
Stávající zdivo dle legendy
Penetrační lak
Systémové lepidlo ETICS
2 x základní vrstva + skleněná síťovina
Penetrace – základní barva probarvená
Probarvená omítka silikátová zrnitost 1,5 mm

S8 (podstřešní prostor)
Stávající stropní konstrukce
Stávající stropní konstrukce
Izolační kam. vlákno tl. 2 x 130 mm
(λ=0,036 W/m.K)
Ochranná difuzně otevřená fólie
Pochůzí dř. rošt (k výkrsům)

S9 (balkony – podlaha – uliční průčel)
Keramická dlažba protiskluzová, mrazuvzdorná 300x300 mm
Spárovací hmota
Flexibilní tmel
Hydroizolace stěrková (vyztužená sítí ze skelných vláken)
Penetrace
Nová spádová vrstva – cement. potěr 50–20 mm
(upravit dle skutečnosti)
Tepelná izolace – PIR deska tl. 20 mm
Stávající železobetonová konstrukce
Reprofilace poškozených prvků konstrukce balkonu – 30%
Izolant – polystyren EPS 70 F tl. 20 mm
(λ <0,040 W/m.K)
Základní vrstva + skleněná síťovina
Penetrace – základní barva probarvená
Probarvená omítka silikátová zrnitost 1,5 mm

Detail ukončení nadpraží v souladu s PKO 14 – 002



Detail v místě napojení na stěnu objektu Kozlovská 43
m 1:25



1. Obvodová konstrukce
2. Lepící tmel
3. Tepelná izolace
4. Stěrkový tmel
5. Skleněná síťovina
6. Podkladní nátěr
7. Tenkovrstvá omítka
8. Trvale pružný tmel

Detail v místě napojení na stěnu objektu Kozlovská 37
m 1:25



1. Obvodová konstrukce
2. Lepící tmel
3. Tepelná izolace
4. Stěrkový tmel
5. Skleněná síťovina
6. Podkladní nátěr
7. Tenkovrstvá omítka
8. Kotevní hmoždinka
9. Dilatační "V" profil

Legenda značení:

Stávající obv. plášť
KZS ETICS (izolant EPS)
λ= 0,031 W/m.K

Stávající tepelná izolace PPS tl. 100 mm
Strop nad 1.NP

Nová tepelná izolace min. vlákna tl. 2x130 mm
Strop nad 7.NP λ= 0,036 W/m.K

Dřevěná pochůzí lávka v místě pády
Podloha na pdě

Poznámka
V balkonových dveří o sestav provést parapet balkonových dveří z keramické dlažby

Zakázka:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU KOZLOVSKÁ 39, 41, PŘEROV
Investor:	SVBJD KOZLOVSKÁ Č.P. 2863, 2864, V PŘEROVĚ, IČ: 28633717
Vypracoval:	Ing. Pavel Malenda
Označení výkresu:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST PŮDORYS 2.-7.NP - NAVRŽENÝ STAV
Datum:	04/2016
Měřítko:	1:50
Stupeň:	DSP + DPS
Číslo výkresu:	D.1.1.09

M&B eProjekce s.r.o. Čechova 1296/2a, Přerov 750 02 email: info@mbprojekce.cz tel. 581 218 811