

VÁHA KOMPENZACE MUSÍ BÝT UPRAVENA PO PROVEDENÉM MĚŘENÍ JALOVÉ ENERGIE.
KOMPENZAČNÍ ROZVADĚČ JE NUTNÉ VYZBROJIT AŽ PO ZKUŠEBNÍM PROVOZU TS.

Poznámka:

ZAŘÍZENÍ NN :
Rozvodná soustava : TN–C
Napěťová soustava : 3+PEN AC, 50Hz, 400 V / TN–C–S
Ochrana dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZAŘÍZENÍ VN :
Rozvodná soustava: IT
Napěťová soustava : 3 AC, 50Hz, 35 kV / IT
Ochrana dle ČSN 33 3201 : ZEMNĚNÍM
Prostor dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 : NEBEZPEČNÉ – AB8, BA5, BC3
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA.4 ČSN 33 2000–5–51 ed.3 považovány za normální

OBJEDNATEL:	SOU PLYNÁRENSKÉ, PARDUBICE		ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77 533 04 SEZEMICE IČO: 48161594 tel. 732822096, 466 301 318
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH		
KRESLIL: ING. Vladislav Vízner	KONTROLOVAL:		
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 09/2016	STUPEŇ: DPS	
SOU PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE- PŘÍSTAVBA DÍLNY A ODBORNÝCH UČEBEN			
SO03 - Trafostanice včetně nové kabelové přípojky nn Jednopólové schéma TS		M není	Č.VÝKRESU: 02 ZMĚNA: 0