



Legenda značek

- jednopólový vypínač, řazení 1
- střídací přepínač, řazení 6
- sériový-střídací přepínač, řazení 51
- zářivkové svítidlo s označením provedení
- stropní svítidlo v krytí IP44
- nouzové svítidlo
- pohybový detektor
- kabelový vývod 230V
- kabelový vývod 400V
- zásuvka 230V/16A, dvojnásobná
- zásuvka 230V/16A, krytí IP44
- zásuvka 230V/16A, s přepětovou ochranou
- trojfázový vypínač 400V
- přívod ochranného pospojování s udáním průřezu vodiče
- svorkovnice hlavního ochranného pospojování
- rozvaděč
- tlačítko CENTRAL-STOP / TOTAL-STOP, aretované
- kabelový drátový žlab (hlavní kabelová trasa)
- kabel Cu-J ... x1,5 (světelný obvod)
- kabel Cu-J 3x2,5 (zásuvkový obvod 230V)
- kabel Cu-J 5x... (obvody 400V)
- kabel Cu-J 3x1,5 (volný vývod 230V)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA m ²	OBVOD m	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKY
1	VARNA	96,78	62,77	EPOXID, STĚRKA	KER. OBKLAD v. 2,2 m+ŠTUK. OM.	
2	BUFET	6,09	10,09	EPOXID, STĚRKA	KER. OBKLAD v. 2,2 m+ŠTUK. OM.	
3	KANCELÁŘ	7,62	11,64	VINYLOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
4	ZÁSOBOVÁNÍ	10,39	21,79	EPOXID, STĚRKA	KER. OBKLAD v. 2,2 m+ŠTUK. OM.	
5	DIENNÍ MÍSTNOST	10,02	13,56	VINYLOVÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
6	KANCELÁŘ	6,19	11,80	EPOXID, STĚRKA	KER. OBKLAD v. 2,2 m+ŠTUK. OM.	
7	ÚKLID	1,86	5,71	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2,2 m+ŠTUK. OM.	
8	PŘEDSÍŇ WC	1,44	5,00	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2,2 m+ŠTUK. OM.	
9	WC	1,44	5,00	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 2,2 m+ŠTUK. OM.	

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz		
Datum	05/2018			
Měřítko	1:50	Akce	Stavební úpravy kuchyně	
Formát	A2	SOU Opava, p.o., Boženy Němcové 2309/22		
Stupeň	DPS	Název	ELEKTROINSTALACE	
Investor	SOU Opava, p.o. Boženy Němcové 2309/22 746 01 Opava	Situacní schéma 1.NP		
		Archivní číslo:	46K2018	Číslo výkresu: 2