Veřejná zakázka: Rekonstrukce areálu S-VTP
Identifikace veřejné zakázky: VZ201302
Evidenční číslo zakázky VVZ: 350966

10. prosince 2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Vážení,

dne 5. 12. 2013 byl jedním z uchazečů podán dotaz na zadávací podmínky v následujícím znění:

Dotaz č. 2
Naše cenová nabídka má obsahovat dodávky jeřábů?
Ve výkazu výměr nejsou uvedeny, ale je o nich zmínka v dokumentaci B. souhrnné technické zprávě - viz.níže.
SO 320, 322 – Hala
Hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 20t v každé lodi.
SO 321 – Hala
Hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 20t.

Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:
Jeřáby jsou náplní samostatné zakázky a budou dodávány zvlášť. V technické zprávě jsou zmíněny záměrně, aby uchazeči počítali se stavební připraveností na instalaci jeřábů. Do nabídky nezahrnujte dodávku jeřábů.

S pozdravem

Jan Malina

Ing. Jan Malina

Digitálně podepsal Ing. Jan Malina
DN: c=CZ, o=STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o. [IČ 24126381], ou=01, cn=Ing. Jan Malina, serialNumber=P56505, title=Manažer
Datum: 2013.12.10 21:08:49 +01'00'

* poznámka: Dotaz č.1 byl zodpovězen v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č.1 ze dne 5.12.2013.