


DODATEČNÉ INFORMACE



Dodatečné informace č. 6

Dotaz č. 1:

V DI 02 píšete, že MaR je zohledněna v části elektro. Prosím o odpověď, v které položce nebo položkách. Tedy do kterých položek MaR nacenit.

Dále prosím kam a podle čeho nacenit servopohony, ventilátory, čidla a pod. K jejich přesnějšímu nacenění by bylo dobré zaslat alespoň technologický výkres.

Odpověď na dotaz č. 1:

Uchazeč bude postupovat dle projektové dokumentace, výkazu výměr a již zveřejněných informací.

Dotaz č. 2

Podlahová krytina u některých místností je ve výkresech navržena z linolea, v tech.zprávě se píše o PVC, v rozpočtu je to vyřešeno homogenní krytinou, jakou tedy podlahovinu ocenit?

Odpověď na dotaz č. 2:

Oceněna bude podlahová krytina z PVC.

Dotaz č. 3

v oddíle 14. "Požadavek na poskytnutí jistoty" požadujete u bankovní záruky (i pojištění záruky)
platnost po dobu zadávací lhůty + minimálně 3 měsíce. Rozumíme tomu správně, že platnost záruky má být cca 180 dnů?
Běžně je požadována dle § 67 (5) zák. 137/2006 Sb. platnost záruky pouze po dobu zadávací lhůty (t.j. v tomto případě 90 dnů), v případě nutnosti nové složení jistoty - §67 (4), proto se domníváme,
že uvedené podmínce špatně rozumíme.
Prosíme o upřesnění, co je myšleno tím "+ minimálně 3 měsíce".

Odpověď č. 3

Pojištění záruky musí být platné po dobu zadávací lhůty čili min. 90 dnů od konce lhůty pro podávání nabídek, tak, jak stanovuje zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Ve VV objektu SO 04 – Odvodnění zpevněných ploch v položce 14 je MJ v m3, domníváme se, že by měla být MJ v tunách. V případě m3 je výměra dvojnásobná.

14	M	PC	štěrka 8/16 obsyp vsakovací galerie	m3	150,000
----	---	----	-------------------------------------	----	---------

Odpověď č. 4

Měrná jednotka uvedená ve výkazu výměr odpovídá zadání, jedná se o m3.

Dotaz č. 5

Žádáme o upřesnění popisu a výměry čistící zóny pol. 128 – SO 01-2 Novostavba haly.

128	K	953999002	Čistící zóny u vstupů D+M	kpl	3,000
-----	---	-----------	---------------------------	-----	-------

Opraví a doplní zadavatel VV a PD?

Odpověď č. 5

Uchazeč bude postupovat dle projektové dokumentace, výkazu výměr a již zveřejněných dodatečných informací.

V Chrudimi, dne 31. 3. 2016



.....
Osoba oprávněná k jednání