



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Doplňující informace

Dotaz č. 1 - Požadavky na oplechování

Odpověď- bude použitý poplastovaný plech - viz. technická specifikace

Dotaz č. 2 - Požadovaná konstrukce střešních světlíků

Odpověď - světlík bude s částečně celoplošným zasklením z izolačního skla

a částečně sendvičovým panelem . Rozsah je patrný z výkresu č. D.1.1.b

(05 a 06 . Celý světlík musí splňovat prostupnost tepla $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

V Kopřivnici dne 27.7. 2017