


DETAIL K1 M 1:10




DETAIL K2 M 1:10




DETAIL K3 M 1:10




DETAIL ŽB DESKY DO TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ: M 1:10




PŮDORYS KOTVENÍ BOS ±0.000 M 1:50




PŮDORYS RAMPY TOS +2.300 M 1:50




PŮDORYS VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ M 1:50




ŘEZ 2–2 M 1:50




DETAIL K4 M 1:10




DETAIL SCH. STUPNĚ M 1:5




ŘEZ 3–3 M 1:50




ŘEZ A–A M 1:50




ŘEZ 1–1 M 1:50



DETAIL OSAZENÍ LEMOVACÍHO ÚHELNÍKU M1:10



ŘEZ 2–2 M 1:50



BETON:
NÁVRH DLE ČSN EN 1992–1–1
ŽB KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE NORMY ČSN EN 13670
- ŽB STROPNÍ DESKA Z BETONU C20/25–XC1
- PODKLADNÍ ROZNÁŠECÍ BLOKY Z BETONU C16/20–XC1

POVRCH ŽB DESKY A PRAHU STROJNĚ HLAZENÝ S POVRCHOVÝM VSYPEM S METALICKÝM PLNIVEM PRO PANCÉŘOVÉ BETONOVÉ PODLAHY VE STŘEDNĚ TĚŽKÉM PROVOZU


VÝZTUŽ:
- B500B (10505R)
- OSADIT NA BETONOVÁ DISTANČNÍ TĚLÍSKA
- KRYTÍ VÝZTUŽE 20MM

OCEL:
- OCEL ŘADY S 235 PRO TRAPÉZOVÉ PLECHY S 320
- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1993–1–1
- TŘÍDA PROVEDENÍ OK "EXC2" DLE ČSN EN 1090–2+A1
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OTRÝSKAT NA STUPEŇ Sa 2,5 (STÁV. OK St 2)
  - NÁTĚR PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRES. PROSTŘEDÍ C3 DLE ČSN EN ISO 12944–2
  - NÁTĚROVÝ SYSTÉM DLE DODAVATELE
  - ZAZDĚNÉ A ZABETONOVANÉ ČÁSTI KONSTRUKCE NENATÍRAT

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE JSOU OZNAČENY POPISEM TLOUŠŤKY 0.10MM
- NOVÉ OCELOVÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE JSOU OZNAČENY POPISEM TLOUŠŤKY 0.20MM
- NA NOSNOU KONSTRUKCI JE TŘEBA ZPRACOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽIT JI K ODSOUHLASENÍ STATIKOVI PROJEKTU
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
- PŘESNÉ DÉLKY VŠECH NOSNÝCH PRVKŮ JE TŘEBA DOMĚŘIT AŽ NA MONTÁŽI DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- JAKÉKOLIV ODCHYLKY OD PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY JE TŘEBA KONZULTOVAT SE STATIKEM
- OCELOVÉ PRVKY (NOSNÍKY, TRAPÉZOVÉ PLECHY) ULOŽIT DO ZDIVA NA BETONOVÉ ROZNÁŠECÍ BLOKY MINIMÁLNĚ TL. 100MM
- PATNÍ DESKY KOTVENÍ PODLIT CEMENTOVOU MALTOU DLE NAVRHOVANÉ TLOUŠŤKY PODLITÍ, V PŘÍPADĚ NULOVÉHO PODLITÍ POUŽÍT SIKADUR
- TRAPÉZOVÝ PLECH STROPU PŘISTŘELIT V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ K HORNÍM PÁSNICÍM STROPNIC

SCHÉMA STAVBY



TOS ... HORNÍ HRANA OCELOVÉ KONSTRUKCE
BOS ... DOLNÍ HRANA OCELOVÉ KONSTRUKCE

±0,000 = HORNÍ ÚROVEŇ NAVRHOVANÉ PODLAHY V 1.NP
NA VNITŘNÍM LÍCI STĚN V HALE V 1.NP JE OSM VÝŠKOVÝCH ZNAČEK NA ÚROVNI +0,800

.	.	.		.
REVIZE	DATUM	JMÉNO	PODPIS	POPIS REVIZE

PROSTAB
Projekční a statická kancelář
PROSTAB s.r.o.
Šámalova 748/107, 615 00 Brno
tel./fax: +420 545 240 762
www.prostab.cz, info@prostab.cz

ZODP. PROJEKTANT	ING. JIŘÍ BAJGAR
VYPRACOVAL	ING. PETR FOUSEK
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ BAJGAR

OBJEDNATEL: TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno
MÍSTO STAVBY: ADAMOV

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADOVACÍ HALY V AREÁLU FIRMY TENZA cast, a.s. ADAMOV
k.ú ADAMOV parc.č. st.15/1

ČÁST
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
OK–02 NAKLÁDACÍ RAMPA A VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ

VÝKRES
PŮDORYSY, ŘEZY A DETAILY

ZAK. Č.	PZ15063
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A1
DATUM	2015–11–11
MĚŘÍTKO	1:50, 1:10, 1:5
ARCH. Č.	PZ15063–DPS–OK–02–03–0
SOUPRAVA	
ČÍSLO VÝKRESU	OK–02–03
REVIZE	0