



LEGENDA POTRUBÍ:

- STL PÁRA, Pp 800 kPa, Tmax +220°C, PN40
- TLAKOVÝ KONDENZÁT (Tmax.+60°C), PN40
- TOPNÁ VODA – PŘÍVOD (70–90°C), PN6
- TOPNÁ VODA – ZPÁTEČKA (max.+50°C), PN6
- TUV, PN10
- DODÁVKA ZTI
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- DODÁVKA M+R

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ ODVZDUŠŇOVAČŮ A VYPOUŠTĚČÍCH ARMATUR BUDE ŘEŠENO DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘI MONTÁŽI

POZNÁMKA:

NÁVRKY PRO ODBĚRY M+R JSOU DODÁVKOU ÚT

POZNÁMKA:

POHONY REGULAČNÍCH ARMATUR MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY DLE POKYNŮ VÝROBCE

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ PÁRY/KONDENZÁTU MUSÍ BÝT MIN.PN40  
VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ ÚT MUSÍ BÝT MIN.PN6  
VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ TUV MUSÍ BÝT MIN.PN10

INVESTOR		TOS Olomouc, s.r.o.	
OBJEDNATEL		Továrni 1180/30	
PROJEKTANT		779 00 Olomouc – Hodolany	
KRESLIL		IČ: 43965156	
JMENO	HONIG Jan	KONTROLOVAL	SCHWALL
DATA	11.2017	HONIG Jan	HONIG Jan
DĚLO ZAST.:		MĚŘENO	
Jméno		Místo	
Jan Honig		Energetická optimalizace výrobního závodu TOS Olomouc, s.r.o.,	
Interiérová část		část rekonstrukce rozvodů tepla	
783 83 Lipinka 22		ČÍSLO VÝKRESU	
IČO: 63095611		D.1.4.B.8	
Tel.: +420 602 640 634			