



LEGENDA POTRUBÍ:

- — — — — TUV, PN10
- — — — — DODÁVKA ZTI
- — — — — EXPANZNÍ POTRUBÍ
- — — — — STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- - - - - DODÁVKA M+R

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ ODVZDUŠŇOVACÍCH A VYPOUŠTĚCÍCH ARMATUR BUDE ŘEŠENO DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘI MONTÁŽI

POZNÁMKA:

NÁVARKY PRO ODBĚRY M+R JSOU DODÁVKOU ÚT

POZNÁMKA:

POHONY REGULAČNÍCH ARMATUR MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY DLE POKYNŮ VÝROBCE

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ PÁRY/KONDENZÁTU MUSÍ BÝT MIN.PN40

VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ ÚT MUSÍ BÝT MIN.PN6

VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ TUV MUSÍ BÝT MIN.PN10

INDEX	POČET	ZMĚNA	INVESTOR		
			TOS Olomouc, s.r.o.		
			Tovární 1180/30		
			779 00 Olomouc – Hodolany		
			IČ: 43965156		
JMÉNO		NAVRHL	KRESLIL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
HONIG Jan			HONIG Jan	HONIG Jan	HONIG Jan
DATUM		11.2017	11.2017	11.2017	11.2017
PODPIS					
DÍLČÍ ČÁST: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA ZAPOJENÍ HALY CENTRÁLNÍ SKLAD			MĚŘÍTKO
Jan Honig Inženýrská činnost 783 83 Lipinka 22 IČO: 63095611 Tel.: +420 602 640 634		NÁZEV Energetická optimalizace výrobního závodu TOS Olomouc, s.r.o., část rekonstrukce rozvodů tepla			
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.B.6			