



## LEGENDA POTRUBÍ:

- TUV, PN10
- DODÁVKA ZTI
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- DODÁVKA M+R

## POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ ODVZDUŠŇOVACÍCH A VYPOUŠTĚCÍCH ARMATUR BUDE ŘEŠENO DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘI MONTÁŽI

## POZNÁMKA:

NÁVARKY PRO ODBĚRY M+R JSOU DODÁVKOU ÚT

## POZNÁMKA:

POHONY REGULAČNÍCH ARMATUR MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY DLE POKYNŮ VÝROBCE

## POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ PÁRY/KONDENZÁTU MUSÍ BÝT MIN.PN40  
VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ ÚT MUSÍ BÝT MIN.PN6  
VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ TUV MUSÍ BÝT MIN.PN10

INDEX	POČET	ZMĚNA	INVESTOR TOS Olomouc, s.r.o. Továrni 1180/30 779 00 Olomouc – Hodolany IČ: 43965156	
JMENO	NAVRHL	KRESLIL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
DATUM	HONIG Jan	HONIG Jan	HONIG Jan	HONIG Jan
PODPIS				
DÍLČÍ ČÁST: OSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA ZAPOJENÍ HALY NASTROJÁRNA		MĚŘÍTKO
Jan Honig Inženýrská činnost 783 83 Lipinka 22 IČO: 63095611 Tel.: +420 602 640 634		NÁZEV Energetická optimalizace výrobního závodu TOS Olomouc, s.r.o., část rekonstrukce rozvodů tepla		
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.B.5		