

DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Dotaz:

Jen bych chtěl ještě upozornit na chybu ve vzorové světelně technické studii a tedy i v ZD.

U Nouzových svítidel je nereálné, aby byla Účinnost svítidel : 16666.7 lm/W.

Taková svítidla na trhu neexistují a zatím s podobnou účinností svítidla nikdo nevyvinul.

Tedy i požadavek na Světelný tok vycházející ze svítidla min. 500 lm není reálný.

Prosím Vás o upřesnění požadavků. Můžeme navrhnout Nouzová svítidla, která budou plnit normy, budou se hodit do Vašich prostor, ale současně chceme plnit ZD.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci byla napadnuta hodnota účinnosti nouzových svítidel 16 666,7 lm/W

- Je to chyba, která je obsažena v originálním datasheetu od výrobce nouzovým svítidel (v ldt. datech). Nejedná se o chybu, která by ovlivnila výsledné hodnoty výpočtů nouzového osvětlení a ani nabízený typ svítidel. V zadávací dokumentaci není uvedený požadavek na maximální příkon nouzového svítidla, ale požadujeme světelný tok minimálně 500 lumenů.
- Dle zadávací dokumentace má dodavatel u nouzových svítidel doložit (mimo jiné) min. světelný tok vycházející ze svítidla (500lm) a že se svým svítidlem splní normou dané požadavky nouzového osvětlení (doloženým výpočtem osvětlení). V zadávací dokumentaci není u nouzových svítidel požadováno splnění hodnoty účinnosti a příkonu svítidel. Tyto hodnoty nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny.
- Ve světelném výpočtu je uvažováno se svítidlem DE 500L, které má uvedený světelný tok, vycházející ze svítidla - 500 lumenů.