


- Legenda
- Nástenné svítidlo
 - Svítidlo
 - Tlačítko
 - Vypínač řazení č. 1
 - Vypínač řazení č. 5
 - Vypínač řazení č. 6

- ESC 236 EP EV6 Mřížové přisazené, leštěná Al mřížka, el.předradník ELEKTRO-LUMEN
- 1158 EP Celoplastové prachotěsné, difuzorčírý PMMA, el.předradník ELEKTRO-LUMEN
- 2158 EP Celoplastové prachotěsné, difuzorčírý PMMA, el.předradník ELEKTRO-LUMEN
- ESC 136 EP EV6 Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka, el.předradník ELEKTRO-LUMEN
- 1F zásuvka, 16A/230V
- 1F zásuvka, 16A/230V, IP44
- 1F zásuvka - dvojitá, 16A/230V
- 3F zásuvka, 20A/400V

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	POZNÁMKA
200	ŠATNA ŽÁKŮ (3 BOXY) + CHODBA	
200a	WC PŘEDSÍŇKA	
200b	WC MUŽI	
200c	UČEBNA ZPRACOVÁNÍ KOVŮ	
201	ŠATNA OUV	
202	KABINET VUOV	
203	VÝDEJNA 952 (NAHOŘE)	
203a	PROSTOR PŘED VÝD. 1. P.	
204	DÍLNA ZÁMEČNÍKŮ	
204a	KABINET UOV	
204b	PŘÍRUČNÍ SKLAD	
205	SKLAD ZÁMEČNICKÝ	
205a	SKLAD VÝDEJNÝ	
207	ŠATNA ŽÁKŮ	
250	ŠATNA (3 BOXY) + CHODBA	
250a	WC PŘEDSÍŇKA	
250b	UČEBNA OPRAV STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	
250c	WC ŽENY	
251	ŠATNA ŽÁKŮ	
252	UČEBNA PNEUMATIKY A HYDRAULIKY	
252a	PŘÍRUČNÍ SKLAD UČEBNÝ PNEUMATIKY A HYDRAULIKY	

- NOVÝ STAV
- PŮVODNÍ STAV
- BOURACÍ PRÁCE



Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Stav: Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů – II. etapa
Ing. Pavel Valíček	Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D.	
Datum: 02/2014		
Měřítko: 1:100		
TECHNOLOGICKÁ INSTALACE 2.NP, TECHNOLOGICKÁ INSTALACE 3.NP		nový stav formát: A1 č.výřez: 2