

Vážený uchazeči,

K zakázce **Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s.** Vám poskytujeme doplňující informace v souladu s ustanovením § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

Dotaz č. 1:

Dobrý den.

V průvodní a souhrnné technické zprávě máte specifikován typ fotovoltaických panelů BENQ SunForte 335Wp PM096B00, ale na další stránce v tabulce výkonové parametry FVE máte zase zadán fotovoltaický panel Amerisolar AS-6P30. Prosím o vysvětlení a o zadání požadovaných parametrů FV panelů (účinnost, záruka, rozměry, apod.). Panely BENQ SunForte 335Wp PM096B00 již nejsou dostupné, bude potřeba navrhnout nějakou vhodnou alternativu.

Děkuji za odpověď.

Odpověď č. 1:

V zadávací dokumentaci je stanoveno, že bude instalováno 624 ks panelů o jmenovitém výkonu modulu min. 335 Wp a celkovém jmenovitém výkonu 209,04 kWp.

Veškeré použité názvy a výrobky uvedené v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu. Dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry.

V průvodní souhrnné a technické zprávě jsou tedy důležité technické parametry, nikoliv výrobcí technologie.

Podrobný popis je vymezen výkazem výměr.

Ve Valašském Meziříčí, dne 20. 8. 2019



Mgr. Vojtěch Kubeša

Zastupující osoba zadavatele