

## **Doplňující informace k zakázce**

- 1) Zadavatel umožňuje použít i vyšší výkon jednotlivých panelů. Podmínkou však je dosáhnout požadovaného celkového instalovaného výkonu minimálně 209,4 kWp.
  
- 2) Zadavatel umožňuje upravit počet ks v rozpočtu podle dodaných panelů. je však důležité dosáhnout požadovaného celkového instalovaného výkonu, tj. minimálně 209,4 kWp.
  
- 3) Smlouva o připojení výroby k DS je již navýšena na výkon 420 kW, instalace zařízení pro řízení dispečinkem provozovatele DS není součástí tohoto výběrového řízení. Střídače však musí být softwarově a hardwarově vybaveny tak, aby byly připraveny pro řízení dispečinkem provozovatele DS.
  
- 4) Konstrukce střechy je tvořena ocelovými vazníky, krytinu tvoří trapézový plech. Fotodokumentace výkresů předmětného objektu a rozkreslení nosníků je uvedeno v příloze 9c) zadávací dokumentace.