

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

SCHVÁLENO
HZS ZLÍNSKÉHO KRAJE

26. 10. 2016

Územní odbor Kroměříž
Nerudova 450, 767 01 Kroměříž

VAŠE ČJ.:
ZE DNE: 19.04.2016
NAŠE ČJ.: HSZL-2741-2/KM-2016
VYŘIZUJE: mjr. Ing. Tomáš Pavlík
ÚSEK: pracoviště prevence, OOB a KŘ
TELEFON: 950685322
FAX: 950685333
E-MAIL: Tomas.Pavlik@zlk.izscr.cz
MÍSTO: Kroměříž
DATUM: 26.10.2016

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Havlíčkova 2787/121
767 01 KROMĚŘÍŽ

Počet listů: 1

Příloha(y): 1

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby : Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž:
SO 01 Zateplení fasády objektu
SO 02 zateplení střechy
SO 03 Výměna oken a dveří
SO 04 Rekonstrukce venkovních zpevněných ploch

Místo stavby : Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž, parc.č. 3117

Stavebník-investor : Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž 1

Předložený druh dokumentace: stavební řízení

Zpracovatel PBŘ (dokumentace): Dušan Vaněk, ČKAIT - 1301457

PBŘ ze dne (verze): 30.07.2016

Předmětem projektu je zateplení fasády a střechy, výměna oken a dveří a rekonstrukce venkovních zpevněných ploch objektu Zemědělského výzkumného ústavu. Zateplení fasády bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s izolací z polystyrenu o tl. 140 mm (resp. 190 mm v místě uskočené fasády). Uskočený komín na jihozápadní straně objektu bude zateplen minerální vatou tl. 100 mm. Taktéž zateplení horizontálních konstrukcí (nad vstupem, závětrím) bude provedeno z izolace třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vatou). Požární výška objektu $h = 10,35$ m.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19.04.2016, dne 03.07.2016 a 11.10.2016 (elektronicky doručeny opravy požárně bezpečnostního řešení) a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny

požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Zlínského kraje
územní odbor Kroměříž
Nerudova 450
767 01 Kroměříž

plk. Ing. František Javůrek, rada
ředitel územního odboru Kroměříž
HZS Zlínského kraje